



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń systemu zasilania rezerwowego do Komendy Powiatowej Policji w Kole wraz z ich montażem i uruchomieniem.

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy agregat prądowłórczy posadowiony na zewnątrz ma być zabudowany w kontenerze (umożliwia wejście do środka obsługi serwisowej), czy może być w obudowie wyciszonej (dostęp do silnika i prądnicy tylko przy otwartych drzwiach)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Agregat prądowłórczy ma być w obudowie zewnętrznej wyciszonej, w związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany² zapisu w pkt. 3 zd. 1 Opisu przedmiotu zamówienia (Dane techniczne agregatu) na następujący:

„Agregat prądowłórczy w obudowie zewnętrznej wyciszonej wraz z kompletem sterowników i układów wykonawczych samoczynnego załączania rezerwy (SZR)”.

Pytanie nr 2:

Jaką moc według wg ISO 8528, Zamawiający na myśli określając jej wartość na 45 kVA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany² zapisu w pkt. 3 ppkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia (Dane techniczne agregatu) na następujący:

„Moc znamionowa – min. 45 kVA”.

Pytanie nr 3:

Czy jest możliwa dopuszczalna asymetria prądowa faz – do 30%; (zamiast 50%)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotowe wymaganie określone w pkt. 3 ppkt. 6 Opisu przedmiotu zamówienia, dotyczące asymetrii prądowej faz pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4:

Co Zamawiający ma na myśli pisząc” Układ wydechowy bezpośredni”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Układ wydechowy wychodzący bezpośrednio z obudowy wyciszonej agregatu.

Pytanie nr 5:

Czy wyrzutnia spalin automatycznie zamykana (mechanicznie) może być rozumiana jako klapka przeciwdeszczowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany² poniższych zapisów SIWZ:

1) pkt. X.4 i X.5 SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) otrzymują brzmienie:

X.4 *Złożenie oferty.*

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zw. dalej „uPzp”

² podstawa prawna – art. 38 ust. 4 uPzp

oznakowana następująco:

ZZP-2380-79/2018 „Oferta – Dostawa urządzeń systemu zasilania rezerwowego dla KPP Koło”

Nie otwierać przed dniem 27.08.2018 r., do godz. 11:30

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

X.5 Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

ZZP-2380-79/2018 „Zmiana oferty - Dostawa urządzeń systemu zasilania rezerwowego dla KPP Koło”

Nie otwierać przed dniem 27.08.2018 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

2) pkt. XI.1 i XI.2 SIWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

XI.1 Ofertę należy złożyć do **27.08.2018** roku, do godz. **11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

XI.2 Otwarcie ofert odbędzie się **27.08.2018** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu

Insp. mgr Konrad Chmielewski