



LEGENDA:

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm
- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm (uziom fundamentowy)
- ZKp-1 Złącze kontrolno-pomiarowe montowane w elewacji budynku w puszkach PZO
- Połączenia bednarek wykonać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie
- Połączenia drutu na dachu wykonać jako skręcane za pomocą złączy krzyżowych
- GSW Główna szyna uziemiająca wykonana bednarką FeZn 30x4mm zakończona SWP-G1
- h=4m Maszt odgromowy (przegubowy) z podstawą betonową o wysokości podanej na rysunku
- h=2m

UWAGA:

- Uziom fundamentowy budynku wykonać bednarką FeZn 30x4mm umieszczoną w stopie fundamentowej. Wymagana rezystancja uziemienia $R_{uz} < 30[\Omega]$.
- Złącza kontrolno-pomiarowe (Zkp) instalować w elewacji budynku w puszkach odgromowych PZO
- Połączenia bednarek w fundamencie wykonywać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.
- Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy $\phi 8mm$. Zwody poziome na dachu mocować na uchwytych odgromowych klejonych na papie.
- Przewody odprowadzające w postaci drutu FeZn $\phi 8mm$ do połączenia zwodów poziomych na dachu z uziomem fundamentowym instalować w rurce osłonowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem ściany budynku.
- Przewody uziemiające wykonać bednarką FeZn 25x4mm
- Ochroną odgromową należy również objąć wszystkie elementy wystające ponad dach.
- Połączenia zwodów poziomych na dachu budynku wykonać za pomocą złączy krzyżowych oraz rynnowych.
- Klasa ochrony LPS - II.

FORMA

T

Pracownia Projektowa FORMA T

Katarzyna i Marcin Plotrowscy

ul. Długa 22/25 65-095 Murowana Goślina

Biuro:

ul. Sporna 15 61-709 Poznań

0/502524825

marcineformatarchitekci.pl

OBIEKT

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO

BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ

POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL.

SURZYŃSKIEGO 31

ADRES:

KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

OZIĄDKA 67B, ARK. -, OBR. KOŚCIAN

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTANT

mgr inż. Bohdan Kurczyński – Sanituz
upr. nr 45/85/Pp
w specjalności instalacyjnej w zakresie
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Andrzej Kurczyński – Sanituz
upr. nr 45/85/Pp/06/06
w specjalności instalacyjnej w zakresie
elektrycznych i elektroenergetycznych

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ

NOWY BUDYNEK – INSTALACJA

ODGROMOWA

SKALA

1:100

DATA

11.2018

STADIUM

PROJEKT
WYKONAWCZY

ARKUSZ

RYSUNEK

E5