



LEGENDA OPRAW:

	FLAT LED OFFICE 840 40W oprawa dostropowa		Cobra LED 3W VWD CTI DALI oprawa dostropowa oświetlenia awaryjnego
	FLAT LED 840 40W oprawa dostropowa		Cobra LED 3W CR CTI DALI oprawa dostropowa oświetlenia awaryjnego
	FLAT LED 840 30W oprawa dostropowa		Monitor 1 LED CTI DALI oprawa ścienna oświetlenia ewakuacyjnego
	FLAT LED 840 40W + RAMKA oprawa nastropowa		Monitor 2 LED CTI DALI oprawa nastropowa oświetlenia ewakuacyjnego
	OPPOSITE 2 OUT 46W oprawa dostropowa		Monitor 1 IP65 LED spec CTI DALI oprawa ścienna oświetlenia ewakuacyjnego do niskich temp.
	S4000 LED 2035 43W oprawa nastropowa		VERSO VUN 1X3 VWD CTI DALI oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego
	Angle 30 2025 LED 87W oprawa zwieszakowa		QUASAR 20 TECH IP65 kinkiet
	Prima LED IP44 22 W oprawa dostropowa		
	Apex LED 27W oprawa nastropowa		

UWAGA:

1. We wszystkich pomieszczeniach instalację elektryczną wykonać jako p/t.
2. Oprawy oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach montować natynkowo.
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2.
4. Wyłączniki p/t montować na wysokości 130cm od podłogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt min. IP44.
5. Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne wyposażać w moduł awaryjny 1 godz. dla celów ewakuacji.

LEGENDA:

	Wypust oświetlenia - kinkiet; montaż na ścianie
	Wyłącznik pojedynczy 10A/230V p/t IP20
	Wyłącznik pojedynczy 10A/230V p/t IP44
	Wyłącznik świecznikowy 10A/230V p/t IP20
	Wyłącznik przycisk "światło" 10A/230V p/t IP20
	Wyłącznik schodowy 10A/230V p/t IP20
	Wyłącznik świecznikowy 10A/230V p/t IP44

System ochrony przeciwporażeniowej  
samoczynne wyłączenie zasilania  
wyłączniki różnicowo-prądowe  
sieć elektryczna typu TN-S

Pracownia Projektowa FORMA T  
Katarzyna i Marcin Plotrowscy  
ul. Długa 22/25 63-095 Murowana Goślina  
Biuro:  
ul. Sporna 15 61-709 Poznań  
0/502524825  
marcin@formataarchitekci.pl

OBIEKT		<u>REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31</u>	
ADRES:		<u>KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31 DZIAŁKA 67B, ARK. -, OBR. KOŚCIAN</u>	
INWESTOR		<u>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań</u>	
PROJEKTANT	mgr inż. Bohdan Kurczyński - Sanituzyc upr. nr 45/85/Pp w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kurczyński - Sanituzyc upr. nr 45/85/Pp w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych		
BRANZA		INSTALACJE OŚWIETLENIOWE	
TYTUŁ		<u>NOWY BUDYNEK - RZUT PARTERU</u>	
SKALA	STADIUM	RYSUNEK	
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E1	
DATA	ARKUSZ		
11.2018			