



LEGENDA

	Wentylator dachowy
	Podstawa dachowa
	Kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl. ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B spiro lub prostokątne z izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 50 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$.
	Kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciągowe prowadzone poza budynkiem prostokątne z bl. ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z wełny mineralnej o gr. 100 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ w płaszczu z blachy stalowej.

- UWAGA!
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 - W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
 - Przejęcia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.
 - Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
 - Kompensacja wydużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
 - W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

		pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina biuro: ul. Sporna 15 61-709 Poznań 0/502524825 marcin@formatarchitekci.pl	
OBJEKT			
REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI			
ADRES: <u>W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31</u> <u>KOŁECIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31</u>			
INWESTOR			
<u>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU</u> <u>UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ</u>			
PROJEKTANT		mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04 w zakresie instalacji i sieci sanit.	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Weronika Banaszak	
BRANŻA			
INSTALACJE SANITARNE			
TYTUŁ			
Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G - instalacja wentylacji mechanicznej			
SKALA		STADIUM	
1:100		PW	
DATA		ARKUSZ	
11.2018			
		RYSUNEK	
		IS09	