PRZYKŁADOWY SCHEMAT PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNCYCH



UWAGI:

- NA NAJWYŻSZYM SEGMĘCIE ZAMOCOWAĆ TRASY KABLOWE E-90,
- NAD TRASAMI E-90 MOŻNA MOCOWAĆ TYLKO TRASY KABLOWE LUB INSTALACJE, KTÓRE POSIADAJĄ TAKĄ SAMĄ LUB WYŻSZĄ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ
- W TRASACH KABLOWYCH E-90 NIE MOŻNA UKŁADAĆ KABLI NIE SPEŁNIAJĄCYCH KLASY OGNIOODPORNOŚCI OGNIOWEJ E-90
- MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PODPORAMI W KONSTRUKCJACH NORMATYWNYCH WYNOSI 1000mm (BEZPOŚREDNIO PRZED ZMIANĄ KIERUNKU, WEJŚCIAMI DO SERWEROWNI I DO SZACHTÓW KABLOWYCH STOSOWAĆ PODPORY CO 500mm)
- KAŻDA PODPORA W KONSTRUKCJACH NORMATYWNYCH MUSI BYĆ SZTYWNO ZAMOCOWANA Z OBU STRON
- SZEROKOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KORYT KABLOWYCH DOBIERAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI TRAS KABLOWYCH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

SZAFA NUMER 1
SIEĆ STRUKTURALNA
NOWEGO BUDYNKU



R819331– Przełącznica UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, G/2, 19", 1U
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
24xRJ45 kat6A – Z BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/s-bk
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
144xRJ45 kat6A – Parter + I Piętro
Listwa zasilająca - montować na tylnych belkach montażowych - zasilana z silowni telekomunikacyjnej
Listwa zasilająca - montować na tylnych belkach montażowych - zasilana z UPS-a
Listwa zasilająca - montować na tylnych belkach montażowych - zasilana z UPS-a
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
KROSOWNICA 25x2x2x0,5mm2
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
KROSOWNICA 25x2x2x0,5mm2
R502272 – CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm

Pracownia Projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT
REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES:
KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31
DZIAŁKA 678, ARK. -, OBR. KOŚCIAN

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Jan Gonet Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10 W spec. telekomunikacyjnej WKP-JAI-Y3N-IAB	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Fryska Upr. Nr DIT-TU/0226l/02/U W spec. telekomunikacyjnej WKP-TQN-1VM-IBY	

BRANŻA
INSTALACJE TELETECHNICZNE

TYTUŁ
ZAGOSPODAROWANIE SZAFY TELETECHNICZNEJ I SCHEMAT PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	T6
DATA	ARKUSZ	
11.2018		