

Legenda

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzony w posadzce system rur Pex do średnicy 32x3,0

Zasilenie/powrót instalacji c.f. prowadzony podstropowo system rur stalowych

nastawa zaworu termostatycznego

21NT/600

1400 mm

6,00

typ grzejnika/wysokość [mm]

długość grzejnika [mm]

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym, z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną, oraz odpowietrznikiem

pión instalacji centralnego ogrzewania

pión instalacji ciepła technologicznego

1.13 +20 °C
Φwym: 1041 W

Nr pom.
Słafa ciepła

Temp. w pom.

otwór

RZUT DACHU

RZUT PIĘTRA

RZUT PARTERU

UWAGA!

- Wymiary sprawdzić na budowie.
- Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
- Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykonawczymi danego pomieszczenia.
- Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
- Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
- W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

FORMA

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25-62-085 Murzyna Górska
60-040
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
01502524825
marcin@formatachtyka.pl

OBIEKT

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES:

KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT

mgr inż. Agnieszka Kurowska
upr. nr WK/P0272/POOS/04

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Weronika Banaszak

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ

Rzut dachu, rzut I piętra, rzut parteru - instalacja
centralnego ogrzewania

SKALA

1:100

STADIUM

PW

DATA

11.2018

RYSunek

IS07