Oparcie stropu Smart na wieńcach i żebrach 24 cm równoległych do stropu – 13x

co około 1.5 m



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø8	ø12
Poz. ŁB – 13x								
ŁB	1	12	0.550	2	1	2		1.10
	2	8	1.180	2	1	2	2.36	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2.36	1.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							0.93	0.98
MASA CAŁKOWITA [kg]							**1.91**	
MASA CAŁKOWITA x 13 [kg]							**15.47**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Sposób dozbrajania narożników wieńcy

Uwaga: Prety ZN1 uwzględnione w zestawieniu w naddatku na zakłady 15%



Oparcie stropu Smart na wieńcach 18 cm równoległych do stropu – 32x

co około 1.5 m



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø8	ø12
Poz. ŁB – 32x								
ŁB	1	12	0.550	2	1	2		1.10
	2	8	1.060	2	1	2	2.12	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2.12	1.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							0.84	0.98
MASA CAŁKOWITA [kg]							**1.81**	
MASA CAŁKOWITA x32 [kg]							**57.92**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych



BETON B30
STAL A–IIIN
OTULINA 2,5cm

Uwaga:
Zbrojenie wieńcy powinno stanowić układ obwodowo zamknięty, dlatego pręty ø12 należy na długości łączyć na zakład normowy min 60D i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT
REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES
KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31
DZIAŁKA 678, ARK. -, OBR. KOŚCIAN

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Silbernagel WKP/0221/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Joanna Krupecka WKP/0073/POOK/11 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	

BRANŻA
KONSTRUKCJA

TYTUŁ
DETALE WIEŃCY STROPOWYCH CZ.II

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:25	**PW**	**KW06**
DATA	ARKUSZ	
12.2018		