

Zasilanie/powrót instalacji c.o. prowadzony w posadzce system rur Pex do średnicy 32x3,0

- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
 4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.
 6. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
 7. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
 8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

<div><div></div><div>pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina biuro: ul. Sporna 15 61-709 Poznań 0/502524825 marcin@formatachitekci.pl</div></div>		
OBIEKT REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIE JĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31		
ADRES: KOŁĘCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31		
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ		
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04 w zakresie instalacji i sieci sanit.	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Weronika Banaszak	
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE		
TYTUŁ Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK IS06
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
11.2018		

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
- RZUT PIWNICY

