

Miejska Energetyka Ciepła Piła
Spółka z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Piła, 19.11.2018r.

ANEKS nr 1
DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA nr 39/2018
z 31.10.2018r.

przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w projektowanym budynku
biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile
przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obręb 0027 Piła

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych oraz wniosku z dnia 05.10.2018r. oraz późniejszej korespondencji z Wnioskodawcą zmienia się punkty B3 oraz B5 warunków przyłączenia nr 39/2018 z 31.10.2018r. dla węzła ciepłego w projektowanym budynku biurowym Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej 115 na dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 obręb 0027 Piła.

Punkty B3 oraz B5 w/w warunków technicznych przyłączenia otrzymują brzmienia:

B 3. Dane dotyczące obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m^2) ~ 8 000
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m^3) ~ 36 000
Przeznaczenie obiektu - budynek biurowy

B 5. Moc cieplna zamówiona

Całkowita moc cieplna zamówiona *		¹ Σ	=	550,00	kW
1	Centralne ogrzewanie	² $Q_{c.o.}$	=	160,00	kW
2	Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa	³ $Q_{cw\ sr}^h$	=	70,00	kW
3	Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa	⁴ $Q_{cw\ max}^h$	=	190,00	kW
4	Wentylacja	⁵ Q_w	=	200,00	kW
5	Technologia	⁶ Q_{tech}	=	
6	Inne	⁷ Q_i	=	
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym		⁸ $Q_{min.}$	=	70,00	kW

- wartość całkowitej mocy cieplnej zamówionej jest sumą mocy cieplnej w poz. 2, 4, 5, 6, 7.

Pozostała treść warunków technicznych pozostaje bez zmian.

Sporządził:

Główny Specjalista
ds. Inwestycji
[Podpis]
mgr inż. Waldemar Konieczka

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Technicznych
[Podpis]
Trencuz Rożycki

Zatwierdził:

Dyrektor
d/s techniczno-eksploatacyjnych
PROKURENT
[Podpis]
Miroslaw Ellicki