


- - połączenia skręcane      ■ - połączenia spawane
- 1) ——— Główna szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5  
2) ——— Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 30x4  
3) ——— Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5  
4) ——— Przewód uziemiający LgY 1x16mm<sup>2</sup>  
5) ——— Przewód uziemiający LgY 1x70mm<sup>2</sup>  
6) ——— Przewód uziemiający LgY 1x35mm<sup>2</sup>

Projektował	mgr inż. Grzegorz Rybak	POM/0186/POOE/08	
	mgr inż. Andrzej Rulewski	251/Gd/2002	
Opracował	inż. Grzegorz Kuper		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Szwed	POM/0014/PWOE/12	
Zamawiający / Inwestor Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań			
Nazwa inwestycji Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą			
Adres obiektu budowlanego ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obręb ewid. Pila 27			
		INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk	
Tytuł rysunku  PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ W STACJI			
Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:20	Elektryka	03/2019
Autor	Nr. projektu	Faza	Typ
IP242_PW_DR_IE.62003			
		Numer	Rewizja
		00	
		Strona	