


Odbiór	Nr obwodu	00	01	02	1.01	1.02	1.03	1.04
	Opis	ZASILANIE RM1 Z RPB	ZASILANIE ROZDZIELNICY MASZTU MR2	BEDNARKA	ZASILANIE OPRAWY NR.1	ZASILANIE OPRAWY NR.2	ZASILANIE OPRAWY NR.3	ZASILANIE OPRAWY NR.4
	Moc [kW]	0,8	0,4		0,1	0,1	0,1	0,1
	Ib [A]	3,5	1,8		0,43	0,43	0,43	0,43
Przewód	Typ przewodu	YKXSzo 5x	YKXSzo 5x		YKYzo 3x	YKYzo 3x	YKYzo 3x	YKYzo 3x
	Przekrój [mm2]	6	6		1,5	1,5	1,5	1,5

RM1 skala 1:10
Wymiary 270 x 270 x 183
Un=400/230 V 50Hz
IP 55
IK 10
In = 32 A
Isc = 50 kA
Kolor obudowy RAL 7035
Klasa izolacji II
Obudowa Tworzywo termoutwardzane



Projektował	mgr inż. Grzegorz Rybak	POM/0186/POOE/08					
	mgr inż. Andrzej Rulewski	251/Gd/2002					
Opracował	inż. Grzegorz Kuper						
Sprawdził	mgr inż. Piotr Szwed	POM/0014/PWOE/12					
Zamawiający / Inwestor Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań							
Nazwa inwestycji Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą							
Adres obiektu budowlanego ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obręb ewid. Pila 27							
		INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk					
Tytuł rysunku SCHEMAT ROZDZIELNICY RM1							
Faza projektu	Skala	Branża	Data				
Projekt Wykonawczy	-	Elektryka	03/2019				
Autor	Nr. projektu	Faza	Typ	Tom/Branża	Numer	Rewizja	Strona
IP242_PW_DR_IE.61103						00	