



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

Nr KRS: 0000081995

NIP: 764-02-01-952

REGON: 570503455

Konto: BGK o/Poznań 40 1130 1046 0016 0076 5320 0001

ZOK/ 3534 /2018

Piła, 21 listopada 2018 r.

ADRES:

ul. Chopina 2
64-920 Piła

INTERNET:

mwik@mwik.pila.pl
www.mwik.pila.pl

CENTRALA:

67 212 29 74

SEKRETARIAT:

67 211 91 26

OBSŁUGA KLIENTA:

67 211 91 13
67 211 91 17
67 211 91 44

DZIAŁ INWESTYCYJ
I ROZWOJU:

67 211 91 40
67 211 91 57

WODOCIĄGI:

67 211 91 33
67 211 91 34
67 211 91 58

KANALIZACJA:

67 212 62 43

DZIAŁ TECHNICZNY:

67 211 91 23
67 211 91 22

MAGAZYN:

67 211 91 24

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

67 211 91 45

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

67 211 91 15

DZIAŁ KADR:

67 211 91 55

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWO
-KANALIZACYJNE:

994, 67 212 31 79

Industria MEP

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Dotyczy: projektu Komendy Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile.

W nawiązaniu do korespondencji emailowej, dotyczącej koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej Komendy Policji przy ul. Bydgoskiej informuję, że w/w obiekt można włączyć do kanału deszczowego DN 300 w ul. Bydgoskiej lub do kanału deszczowego DN 600 w ul. Wawelskiej. Maksymalne natężenie przepływu wód opadowych i roztopowych łącznie z całego projektowanego obiektu nie może przekroczyć wartości 50 l/s.

W związku z powyższym pkt. 1.c) warunków ogólnych i technicznych nr ZOK/3445/2018 z 26 października 2018 r. otrzymuje następujące brzmienie:

Miejsce podłączenia przyłącza kanalizacji deszczowej:

- *włączenie do kanału deszczowego DN 300 zlokalizowanego w ul. Bydgoskiej,*
- *włączenie do komory zbiornika retencyjnego w ul. Karpackiej,*
- *włączenie do kanału deszczowego DN 600 zlokalizowanego w ul. Wawelskiej,*
- *maksymalne natężenie przepływu wód opadowych i roztopowych łącznie z całego projektowanego obiektu nie może przekroczyć wartości 50 l/s.*

Pozostałe zapisy wyżej wymienionych warunków technicznych pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Zarządu Spółki

mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Sporządził:

Przemysław Oszczypała (tel. 67 211-91-13)

P. Oszczypała, Chwyciła