

14-11-2018  
 pade.

ZESTAWIENIE HYDRANTÓW W OBIEKCIE: **PILA, ul. BYDGOŚKA 115**  
**TEREN WOKÓŁ KPP W PILE (DO RYS. RZUTU GOOGLE)**

Lp.	Położenie hydrantu	Typ hydrantu	Cisnienie statyczne [bar]	Cisnienie dynamiczne [bar]	Wydajność [l/s]	Uwagi
1.	TEREN KPP W PILE POMIĘDZY GARAŻAMI A BUDYNKIEM GŁÓWNYM K/PARKINGU POJ. DOPŁYT.	DN-80 NADZIEMNY	4,7	1,5	8,92	HYDRANT ZASILANY Z HYDROFORNI KPP W PILE
2.	TEREN ZIELENI OD STRONY UL. WARSZAWSKIEJ (W OGRÓDZENIU)	DN-80 NADZIEMNY	4,8	1,5	8,96	HYDRANT ZASILANY Z HYDROFORNI KPP W PILE
3.	TEREN ZIELENI (W OGRÓDZENIU)	DN-80 NADZIEMNY	3,2	2,3	10,96	SIEĆ MIEJSKA
4.	PARKING OSIEDŁOŚCI (WSPÓLNOTY MIESZK.) UL. KARDACKA / WARSZAWSKA	DN-80 PODZIEMNY	3,3	2,3	10,80	SIEĆ MIEJSKA NR 958
5.	PRZED PARKINGIEM OD UL. BYDGOŚKIEJ (W PASIE ZIELENI)	DN-80 NADZIEMNY	3,3	2,6 / 2,2	11,52 / 15,81	SIEĆ MIEJSKA NR 78
6.	PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU UKS (PARKING PRZED OGRÓDZENIEM)	DN-80 PODZIEMNY	3,2	2,3	10,68	SIEĆ MIEJSKA NR 79
7.	KLBYTEGO PLACU AUTOKOMISU (PRZED OGRÓDZENIEM)	DN-80 NADZIEMNY	3,2	2,4	11,04	SIEĆ MIEJSKA NR 80
8.						