



- UWAGI:
- Koryta w pomieszczeniach Serwerowni GPD, Serwerowni OST, Kabinow, Rozdzielni głównej oraz stanzowa kierowania należy prowadzić pod podłogą techniczną.
 - Koryta na dachu zamknąć pokrywkami.
 - Koryta z dachu na maszt prowadzić po konstrukcji wg. brzozy konstrukcyjnej.

Projektant	mgr inż. Radosław Markiewicz		upr. nr: POM0002/POT008
Opisownik	mgr inż. Michał Dado		
Wykonawca	mgr inż. Marcin Kozłowski		
Wzrost	mgr inż. Jacek Grubak		upr. nr: POM015/FWOT08
Recepcja	MEKA		Zawieszona MAR
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Książkowskiego 24 65-644 Poznań			
Adres obiektu budowlanego ul. Bydgoska 115 64-500 Pila, dz. ewid. nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 objętych ewid. Pila 27			
INDUSTRIA PROJECT			
Teletechniczne trasy kablowe - I piętro			
Projekt Wykonawczy 1:100 Teletechniczna 03/2019			
IP242_PW_DR_IIT_64702 00			