

UWAGI:

1. *KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA*
2. *NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH*
3. *NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM*
4. *WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ*
5. *OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ*
6. *NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB INNYCH PRZYCZYN*
7. *SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO*

B. SZCZEGÓŁ WĘZŁA CIEPŁA

skala 1:50

Połączenie w rurociąg PEXx4 preizolowany wg PZT - IP242_PW_DR_IS.0001

Przebieg rurociągów wg opracowania PZT - IP242_PW_DR_IS.0001

Legenda:

Parametry temperaturowe centralnego ogrzewania grzejnikowego: 70°C/50°C

- Zasilanie
- Powrót
- DNSrednica: Rz Odsunięcie początku cm — Oznaczenie rur
- Symbol L=Wielkość Pomieszczenie To jest przykładowy komentarz — Oznaczenie grzejników
- Rozstaw T m cm Zapotrzebowanie PHL W W Pomieszczenie To jest przykładowy komentarz — Oznaczenie grzejników podłogowych
- Grzejnik
- Pompa obiegowa
- zakres rewizji projektu

Projektował	Małgorzata Spisak	upr.nr POM/0040/POOS/13 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	Tomasz Sokołowski	upr.nr 66/Gd/00 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował	Rafał Pettke		
	Dominika Kaszuba		
Sprawdził	Iga Mrowicka	upr.nr POM/0048/PWBS/16 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	Dariusz Drewnowski	upr.nr 4354/Gd/89 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastruktura

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ - RZUT POZIOMU PARTERU ±0,0

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Sanitarna	10/12/18

Nr. projektu	Faza	Typ	Branża	Numer	Rewizja
IP242_PW_DR_	IIS.		CH	002	01