0.64 Pom.Socjal.
Level 00; A=12,19 m²
People: 4, Kr.wym: 3,1
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.63 Umyw+pisuar+WC M
Level 00; A=6,99 m²
People: 2, Kr.wym: 3,6
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.62 WC damskie
Level 00; A=2,49 m²
People: 1, Kr.wym: 6,4
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.62a WC D
Level 00; A=1,54 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.61a Zapl.Socjal.Sprzął.
Level 00; A=10,73 m²
People: 5, Kr.wym: 4,5
Nawiew aktualny: 150 m³/h
Powrót aktualny: 150 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.61b Umyw
Level 00; A=2,62 m²
People: 1, Kr.wym: 15,3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -120 m³/h

0.61d Prysznic
Level 00; A=1,21 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 70 m³/h

0.60 Szatnie D
Level 00; A=5,32 m²
People: 5, Kr.wym: 6,3
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 100 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.60b Prysznic D
Level 00; A=1,70 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 70 m³/h

0.60a Umywalka D
Level 00; A=5,23 m²
People: 4, Kr.wym: 7,3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -120 m³/h

0.59a Umywalka M
Level 00; A=5,13 m²
People: 1, Kr.wym: 7,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -120 m³/h

0.59b Prysznic M
Level 00; A=1,70 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 70 m³/h

0.58 Prac.W.Łączn.KWP
Level 00; A=13,02 m²
People: 2, Kr.wym: 1,5
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.59 Szatnie M.
Level 00; A=5,15 m²
People: 5, Kr.wym: 6,2
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 100 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.57 Prac.W.Łączn.KWP
Level 00; A=14,00 m²
People: 1, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.56 Prac.W.Łączn.KWP
Level 00; A=-13,62 m²
People: 1, Kr.wym: 0,7
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.04a Korytarz
Level 00; A=33,01 m²
People: 2, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.05 Wiatrołap
Level 00; A=8,89 m²
People: 2, Kr.wym: 2,2
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -60 m³/h

0.48.2 Pom.Porzadk.
Level 00; A=3,84 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -60 m³/h

0.67 Stacja szyfrów
Level 00; A=6,79 m²
People: 1, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.66 Wyd.Uzbroj.
Level 00; A=3,72 m²
People: 1, Kr.wym: 3,1
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -30 m³/h

0.65 Mag. Uzbroj.
Level 00; A=5,43 m²
People: 1, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.68 Stan.kierowania
Level 00; A=83,71 m²
People: 7, Kr.wym: 1,0
Nawiew aktualny: 270 m³/h
Powrót aktualny: 270 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.010 Hol Główny
Level 00; A=77,50 m²
People: 13, Kr.wym: 1,5
Nawiew aktualny: 400 m³/h
Powrót aktualny: 400 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.71 Pokój Rozmów
Level 00; A=9,68 m²
People: 3, Kr.wym: 3,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.72 Pokój Rozmów
Level 00; A=9,62 m²
People: 3, Kr.wym: 3,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.73 Pokój Rozmów
Level 00; A=9,68 m²
People: 3, Kr.wym: 3,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.74 Poczta Specj.
Level 00; A=11,00 m²
People: 1, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.75 Poczta Specj.
Level 00; A=16,15 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.76 Składnica akt
Level 00; A=14,84 m²
People: 10, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.011 Korytarz
Level 00; A=27,09 m²
People: 1, Kr.wym: 0,4
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.78 Umywalka
Level 00; A=2,70 m²
People: 1, Kr.wym: 18,5
Nawiew aktualny: 150 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 150 m³/h

0.78b Prysznic
Level 00; A=1,30 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 70 m³/h

0.78a Pisuar ZOIN
Level 00; A=3,06 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h

0.78c WC
Level 00; A=1,38 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.79 Mag. Kancel.Tajna
Level 00; A=19,05 m²
People: 1, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.80 Kancelaria Tajna
Level 00; A=20,36 m²
People: 3, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.84 Korytarz ZOIN
Level 00; A=7,60 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 60 m³/h

0.95 WC damskie HPS
Level 00; A=6,58 m²
People: 1, Kr.wym: 2,4
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.69 Zarządzanie kryzysowe
Level 00; A=31,36 m²
People: 2, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.96 Umywalki M
Level 00; A=3,85 m²
People: 2, Kr.wym: 6,9
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -80 m³/h

0.08 Korytarz strefy DYZ
Level 00; A=13,33 m²
People: 1, Kr.wym: 4,4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.07 Wiatrołap
Level 00; A=19,01 m²
People: 1, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.70 Odsłuch nagrań
Level 00; A=10,12 m²
People: 1, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.54b Umywalka
Level 00; A=2,33 m²
People: 1, Kr.wym: 7,2
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.54c WC
Level 00; A=1,50 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 50 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.54b Umywalka
Level 00; A=2,33 m²
People: 1, Kr.wym: 7,2
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.54a Pokój Niebieski
Level 00; A=14,85 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.54 Poczekalnia
Level 00; A=5,68 m²
People: 2, Kr.wym: 3,5
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.07a Korytarz
Level 00; A=10,04 m²
People: 1, Kr.wym: 1,0
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.53 Pokój Niebieski
Level 00; A=14,08 m²
People: 2, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.52 Mag. Depozyt.(Dow.Rzecz.)
Level 00; A=12,10 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.51.3 ODN
Level 00; A=10,56 m²
People: 1, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.51.2 Magazyn
Level 00; A=13,09 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.51.1 Magazyn
Level 00; A=13,68 m²
People: 1, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.51 Mag. Ogól.-Biur.
Level 00; A=13,24 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.50 Wentylatornia
Level 00; A=15,48 m²
People: 1, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.49 UPS
Level 00; A=18,26 m²
People: 4, Kr.wym: 1,6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 300 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 180 m³/h

0.47 Warsztat
Level 00; A=29,30 m²
People: 2, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 60 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.04 Korytarz
Level 00; A=51,67 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.40b Prysznic
Level 00; A=1,75 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 70 m³/h

0.40a Szatnia warsztatu
Level 00; A=5,76 m²
People: 2, Kr.wym: 3,9
Nawiew aktualny: 70 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.39 Mag. Wybrakówka
Level 00; A=23,14 m²
People: 1, Kr.wym: 0,3
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.41 Węzeł C.O.
Level 00; A=21,74 m²
People: 1, Kr.wym: 0,3
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.42 Pom. przyłącza wody
Level 00; A=15,40 m²
People: 1, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.46 Serwerownia GWD
Level 00; A=33,30 m²
People: 1, Kr.wym: 0,2
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.40d WC warsztatu
Level 00; A=1,46 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.40c Umywalka warszatu
Level 00; A=3,43 m²
People: 1, Kr.wym: 11,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -120 m³/h

0.43 Rozdzielnia
Level 00; A=10,12 m²
People: 1, Kr.wym: 0,7
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.44 Kablownia
Level 00; A=8,14 m²
People: 1, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.45 Serwerownia OST
Level 00; A=12,84 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.40 Warsztat Zaplecze
Level 00; A=4,92 m²
People: 1, Kr.wym: 3,4
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 50 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.97 Zapl.Socjalne
Level 00; A=2,57 m²
People: 1, Kr.wym: 3,7
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.96a Pisuar i WC M
Level 00; A=5,31 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 80 m³/h
Nawiew (spr.): 80 m³/h

0.94 PWD-1
Level 00; A=11,35 m²
People: 2, Kr.wym: 1,3
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.93 Psycholog KWP
Level 00; A=13,02 m²
People: 2, Kr.wym: 1,5
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.92 Pom. Biurowe
Level 00; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.91 Pom. Biurowe
Level 00; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.90 Pom. Biurowe
Level 00; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.89 Pom. Biurowe
Level 00; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.86 Korytarz ZOIN
Level 00; A=13,53 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 60 m³/h

0.012 Wiatrołap
Level 00; A=13,48 m²
People: 2, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.85 PSTDN
Level 00; A=11,84 m²
People: 1, Kr.wym: 1,2
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): -30 m³/h

0.83 ZOIN Sekretariat
Level 00; A=13,20 m²
People: 3, Kr.wym: 2,2
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.82 Zesp.Ochr.Infor.
Level 00; A=31,09 m²
People: 6, Kr.wym: 1,8
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.81 Podr.Archiwum
Level 00; A=18,59 m²
People: 1, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.37a Umyw.Dla Wst.Zat.
Level 00; A=3,69 m²
People: 1, Kr.wym: 4,3
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.14d Prysznice
Level 00; A=3,14 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 210 m³/h

0.21a Pom. wyd. posiłków
Level 00; A=4,56 m²
People: 2, Kr.wym: 6,6
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.7 Pom.Zabieg.
Level 00; A=10,11 m²
People: 2, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.15 Korytarz 1 PDOZ
Level 00; A=44,32 m²
People: 2, Kr.wym: 0,4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.8 Wydz.Konw.
Level 00; A=23,59 m²
People: 8, Kr.wym: 3,2
Nawiew aktualny: 240 m³/h
Powrót aktualny: 240 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.23 Umywalka M
Level 00; A=1,53 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.23a Pisuar
Level 00; A=2,32 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h

0.23b Toaleta M
Level 00; A=1,37 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.21 Depozyt
Level 00; A=3,57 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h

0.20 Pok.Przeszukiwań
Level 00; A=11,00 m²
People: 3, Kr.wym: 2,6
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.19 Pom. Socjalne
Level 00; A=11,88 m²
People: 4, Kr.wym: 3,2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.18 Pom.Profosa
Level 00; A=18,74 m²
People: 3, Kr.wym: 1,5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.27 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,83 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.26 WC.Chorych Zatrzym.
Level 00; A=8,80 m²
People: 1, Kr.wym: 4,3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 120 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.25 WC.Dla Zatrzym. M.
Level 00; A=8,80 m²
People: 1, Kr.wym: 5,4
Nawiew aktualny: 150 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 120 m³/h
Nawiew (spr.): -30 m³/h

0.24 WC.Dla Zatrzym.D.
Level 00; A=8,80 m²
People: 1, Kr.wym: 1,8
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.23 WC.M+D Polic.
Level 00; A=2,38 m²
People: 1, Kr.wym: 11,2
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -80 m³/h

0.29 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,82 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.28 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,82 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.32 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,82 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.33 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,82 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.34 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,82 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.35 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,83 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.36 Pomieszczenie
Level 00; A=11,82 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.37 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,84 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.15.1 Korytarz 2 PDOZ
Level 00; A=60,19 m²
People: 2, Kr.wym: 0,3
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.4 Kier.Zesp.Kon.KWP
Level 00; A=11,75 m²
People: 3, Kr.wym: 2,4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.2 WC.Dla Wst.Zat.
Level 00; A=1,92 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 50 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.01 Wiatrołap
Level 00; A=12,30 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.3 Pom.Wyk.Czynn.
Level 00; A=15,62 m²
People: 2, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.5 Kierownik PDOZ
Level 00; A=12,28 m²
People: 3, Kr.wym: 2,3
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.6 Pok.Lekarza
Level 00; A=12,31 m²
People: 2, Kr.wym: 1,6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.37b Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11,84 m²
People: 3, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.16 Magazyn Pościeli Brudnej
Level 00; A=9,34 m²
People: 2, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -60 m³/h

0.17 Mag. Pościeli Czystej
Level 00; A=7,07 m²
People: 4, Kr.wym: 5,4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.14a Szatnie M.PDOZ
Level 00; A=13,20 m²
People: 12, Kr.wym: 10,1
Nawiew aktualny: 420 m³/h
Powrót aktualny: 420 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.14b Umywalki M
Level 00; A=8,41 m²
People: 3, Kr.wym: 10,3
Nawiew aktualny: 260 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -260 m³/h

0.13a Umywalki D.PDOZ
Level 00; A=5,40 m²
People: 3, Kr.wym: 7,4
Nawiew aktualny: 220 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -220 m³/h

0.13 Szatnie D.PDOZ
Level 00; A=8,08 m²
People: 7, Kr.wym: 8,3
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.11 WC M Polic
Level 00; A=2,37 m²
People: 1, Kr.wym: 11,3
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -80 m³/h

0.11b Pisuar
Level 00; A=2,31 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h

0.11c Toaleta M
Level 00; A=1,56 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.10 WC D.Polic
Level 00; A=4,84 m²
People: 1, Kr.wym: 3,3
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -30 m³/h

0.10a Toaleta D
Level 00; A=1,56 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.9 Pom.Socjal.
Level 00; A=11,00 m²
People: 4, Kr.wym: 3,5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.16a Mag.rzeczy os.chorych zakaźnie
Level 00; A=2,40 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -60 m³/h

0.14c Toaleta M
Level 00; A=1,38 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.13c Prysznic
Level 00; A=1,43 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 70 m³/h

0.13b Toaleta D
Level 00; A=1,43 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.12 PDOZ/Pom.Przest
Level 00; A=11,00 m²
People: 4, Kr.wym: 3,5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

czerpnia powietrza dla pomieszczenia UPS

KPA 0.01 KPA 0.02 KPA 0.03 KPA 0.04 KPA 0.05 KPA 0.06 KPA 0.07 KPA 0.08 KPA 0.09 KPA 0.10 KPA 0.11 KPA 0.12 KPA 0.13 KPA 0.14 KPA 0.15 KPA 0.16 KPA 0.18 KPA 0.19 KPA 0.20 KPA 0.21 KPA 0.22 KPA 0.23