

LEGENDA:

	GNIAZDO WTYKOWE 230 V 16 A IP20 POJEDYNCZE
	GNIAZDO WTYKOWE 230 V 16 A IP20 PODWÓJNE
	GNIAZDO WTYKOWE 230 V 16 A IP44 POJEDYNCZE
	GNIAZDO WTYKOWE DATA 230 V 16 A IP20
	PEL- Punkt elektryczno-logiczny (4x230V DATA)
	PEL - Punkt elektryczno-logiczny (2x230V + 4xRJ45)
	GNIAZDO 3 FAZOWE 400 V 16 A IP44
	WYPUST 1 LUB 3 FAZOWY 230 V / 400 V
	PUSZKA ZASILAJĄCA PODGRZEWANY WPUST DACHOWY 230 V IP44
	ŁĄCZNIK ZALUZJOWY 230 V 10 A IP20

Oznaczenia:
"01RP-52" - oznaczenie rozdzielnicy i nr obwodu
"0" - parter,
"1" - szafa przy szachcie nr 1,
"RP" - rozdzielnica zasilania obwodów podstawowych,
"52" - nr obwodu,
Oznaczenia pozostałych rozdzielnic:
RP - rozdzielnica zasilania obwodów podstawowych (nierezerwowanych)
RG - rozdzielnica zasilania obwodów rezerwowanych agregatem
RK - rozdzielnica zasilania obwodów komputerowych

Projektował	mgr inż. Grzegorz Rybak	POM0186/POD/08
	mgr inż. Andrzej Rulewski	251/GI/2002
Opracował	inż. Grzegorz Kuper	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Szwed	POM0014/PWD/12
Rysował	GKU	Zatwierdził GRY

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
Plan instalacji siłowej - poziom P01

Fazo projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Elektryka	05/2019

Autor	Nr projektu	Faza	Typ	Tom/Branża	Numer	Rewizja
IP	242	PW	DR	IIE	.61502	01