


|   |                         |   |      |   |   |                                       |   |   |   |
|---|-------------------------|---|------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 0 | 1                       | 2 | 3    | 4 | 5   | 6                                     | 7 | 8 |   |
| A | Inwestor                |   |      |   |   | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU |   |   |    |
| B | Projekt                 |   |      |   |   | KOCHANOWSKIEGO 2A<br>POZNAŃ           |   |   |   |
| C | Opracowanie:            |   |      |   |   | Marcin Wacławski                      |   |   |   |
|   | Projekt:                |   |      |   |   | Grzegorz Rybak                        |   |   |   |
|   | Weryfikacja:            |   |      |   |   | Piotr Szwed                           |   |   |   |
|   | Numer projektu:         |   |      |   |   | IBG-P/242/18                          |   |   |   |
|   | Numer rysunku:          |   |      |   |   | IP242_PW_DR_IVB.0002                  |   |   |   |
|   | Instalacja / szafa:     |   |      |   |   | SA-AHU9                               |   |   |   |
| D | Branża:                 |   |      |   |   | AKPiA i BMS                           |   |   | <p>Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów złożonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.</p> |
|   | Faza:                   |   |      |   |   | PW                                    |   |   |   |
| E | Napięcie znamionowe [V] |   | 400V |   | Rodzaj wykonania  |                                       |   |   |   |
|   | Moc zainstalowana [kW]  |   | 11kW |   | <input type="checkbox"/> PE <input checked="" type="checkbox"/> PE+N <input type="checkbox"/> PEN |                                       |   |   |   |
| F | Stopień ochrony:        |   | IP55 |   |   |                                       |   |   |   |
|   | Str. 1 z 4              |   |      |   |   |                                       |   |   |   |
|   | AKPiA BMS               |   |      |   |   | Strona tytułowa                       |   |   |   |
|   | Data 14.03.19           |   |      |   |   | Nr proj. IBG-P/242/18                 |   |   | =   |
|   | Opr. Marcin Wacławski   |   |      |   |   | Nr rys. IP242_PW_DR_IVB.0002          |   |   | +   |
|   | Proj. Grzegorz Rybak    |   |      |   |   | Szafa SA-AHU9                         |   |   | Arkusz 1  |
|   | Spr. Piotr Szwed        |   |      |   |   | Zawartość ark.                        |   |   | z 1 Ark.  |
|   | 0                       | 1 | 2    | 3 | 4   | 5                                     | 6 | 7 | 8   |

- A

[illegible]



|   |                          |  |       |                  |   |         |                                 |                      |          |
|---|--------------------------|--|-------|------------------|---|---------|---------------------------------|----------------------|----------|
|   | 0                        | 1  | 2     | 3                | 4   | 5       | 6                               | 7                    | 8        |
| A | Lista materiałowa        |  |       |                  |   |         |                                 |                      |          |
|   |                          |  |       |                  |   |         |                                 |                      | Strona 1 |
|   | Nr                       | Nazwa/Tekst funkcyjny/Ilość  |       |                  | Numer artykułu  |         | Oznaczenie                      |                      |          |
|   | 1                        | Sygnalizator różnicy ciśnień 20..300Pa IP54<br>presostat wentylatora<br>1                                    |       |                  | QBM81-3   |         | +T-BdPWN                        |                      |          |
| B | 2                        | Sygnalizator różnicy ciśnień 20..300Pa IP54<br>presostat filtra wstępnego<br>1                               |       |                  | QBM81-3   |         | +T-BdP1                         |                      |          |
|   | 3                        | Kanałowy czunjik temperatury Pt1000, -50..+80°C, IP42, długość kapilary 0,4 m<br>cz.temp.czerpni<br>1        |       |                  | QAM2112.040   |         | +T-BTC                          |                      |          |
|   | 4                        | Kanałowy czunjik temperatury Pt1000, -50..+80°C, IP42, długość kapilary 0,4 m<br>cz. temp. nawiew<br>1       |       |                  | QAM2112.040   |         | +T-BTN                          |                      |          |
|   | 5                        | Czujnik prędkości powietrza kanał.<br>cz.predkości powietrza<br>1  |       |                  | QVM62.1   |         | +T-BV                           |                      |          |
| C | 6                        | Sterownik do 52DP; interfejs magistrali międzymodułowej, BACnet/IP<br>Szafa automatyki<br>1                  |       |                  | PXC50-E.D   |         | +T-SA-AHU9                      |                      |          |
|   |                          | Moduł zasilający 24V AC / 24V DC<br>Szafa automatyki<br>1  |       |                  | TXS1.12F10  |         |                                 |                      |          |
|   |                          | Przekształtnik sygnału do współpracy z zaworem prądowym SEA45.1, 0-10V<br>Szafa automatyki<br>1              |       |                  | SEM61.4   |         |                                 |                      |          |
|   |                          | Wtyki adresowe, adresy o numerach 1..24 + Reset<br>Szafa automatyki<br>1                                     |       |                  | TXA1.K12  |         |                                 |                      |          |
| D |                          | Moduł 16 wejść cyfrowych DI<br>Szafa automatyki<br>1   |       |                  | TXM1.16D  |         |                                 |                      |          |
|   |                          | Moduł 8 wejść/wyjść uniwersalnych AI, AO, DI<br>Szafa automatyki<br>1  |       |                  | TXM1.8U   |         |                                 |                      |          |
|   |                          | Moduł 6 wyjść przekaźnikowych DO<br>Szafa automatyki<br>1  |       |                  | TXM1.6R   |         |                                 |                      |          |
|   |                          | switch zarządzalny warstwy 3, 8x RJ45, 4xFO<br>Szafa automatyki<br>1   |       |                  | CRS112_8G_4S_IN   |         |                                 |                      |          |
| E |                          | Sterownik systemowy do integracji urządzeń 3-ich KNX, M-bus, Modbus. BACnet/IP<br>Szafa automatyki<br>1      |       |                  | PXC001-E.D  |         |                                 |                      |          |
|   |                          | Moduł rozszerzeń z portami RS232 i RS485 do integracji urządzeń 3-cich, 400 punktów<br>Szafa automatyki<br>1 |       |                  | PXA30-RS1   |         |                                 |                      |          |
|   |                          | Zawór prądowy do impulsowego sterowania 24 V AC obciążeniami elektrycznymi do 30 kW<br>Szafa automatyki<br>1 |       |                  | SAE45.5   |         |                                 |                      |          |
| F | Stł. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |  |       |                  |   |         |                                 |                      |          |
|   | AKPiA                    |  | Data  | 14.03.19         | BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W<br>PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ<br>INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |         | Lista urządzeń<br>peryferyjnych |                      |          |
|   | BMS                      |  | Opr.  | Marcin Wacławski |   |         | Nr proj.                        | IBG-P/242/18         | =        |
|   |                          |  | Proj. | Grzegorz Rybak   |   |         | Nr rys.                         | IP242 PW DR IVB.0002 | +        |
|   | Branża                   | Stan   | Data  | Spr.             | Piotr Szwed   | Projekt | Szafa                           | SA-AHU9              | Arkusz 1 |
|   |                          |  |       |                  |   |         | Zawartość ark.                  |                      | z 1 Ark. |
|   | 0                        | 1  | 2     | 3                | 4   | 5       | 6                               | 7                    | 8        |