



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU

Poznań, 28.08.2019 roku

ZZP-2380-46/2019

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile.**

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 366:

Z uwagi, iż elementy systemu telefonicznego jak i sieci LAN muszą być kompatybilne z istniejącym systemem w KGP proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby do oferty przyjąć elementy aktywne, telefonię IP i bramę głosową producenta CISCO.

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenia instalowane w KPP Piła mają działać jako zintegrowane elementy wdrożonej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST112. Należy zatem zapewnić homogeniczność infrastruktury sieciowej oraz stuprocentową kompatybilność z siecią OST112, która w całości zrealizowana jest na urządzeniach firmy Cisco.

Pytanie nr 367:

W nawiązaniu do pytania 311 prosimy o potwierdzenie, że możliwe będzie wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącego budynku KPP w Pile na potrzeby placu budowy o mocy przyłączeniowej 100 kW. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia takiej mocy, prosimy o określenie mocy, którą wykonawca będzie miał do dyspozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że możliwe będzie wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącego budynku KPP w Pile na potrzeby placu budowy o mocy przyłączeniowej 100 kW.

Pytanie nr 368:

Prosimy o potwierdzenie, że fragment układu drogowego łączącego Inwestycje z Istniejącym układem od strony ulicy Bydgoskiej będzie realizowany w ramach innego zadania inwestycyjnego oraz że zadanie to zostanie wykonane w takim terminie, aby umożliwić wykonawcy terminowe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pasie drogowym zaplanowana jest przez ZDiZ realizacja przebudowy układu drogowego ul. Bydgoskiej. Wydana została zgoda na lokalizację zjazdu do KPP. Na chwilę obecną Zamawiający przewiduje zsynchronizowanie robót dotyczących wykonania zjazdu (realizowanych w ramach innego przedsięwzięcia) oraz robót budowlanych związanych z budową KPP Piła, co umożliwi Wykonawcy terminowe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu
z up. ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
insp. Rafał Pawłowski

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zw. dalej „uPzp”