

KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA

Posterunek Policji

LP	ODBIÓR	LINIA	PRĄD OBLICZ. I _b [A]	PRĄD ZNAMIONOWY ZABEZPIECZENIA [A]	PRĄD ZABEZP. NASTAWA I _n [A]	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA I _z [A]	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4	WSPÓŁCZ. PRĄDU ZADZIAŁANIA	PRĄD ZADZIAŁANIA I ₂ [A]	WARUNEK I _B <I _n <I _z	WARUNEK I ₂ <1,45*I _z
1	rozdzielnicza RG	WLZ RG	23,3	40,0	40,0	70,4	3	1,45	58,0	O.K.	O.K.
2	siłownia telekomunikacyjna	0	15,3	25,0	25,0	48,6	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
3	R1	0	1,0	25,0	25,0	41,1	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.