


Zestawienie części pomieszczeń III piętra:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	rodzaj sufitu	pow. [m <sup>2</sup> ]
01	02	03	03	05
4.1	Klatka schodowa	płyty granitowe szare, szlifowane antypoślizgowe	okładzina sufitowa z płyt GKF 2x15mm w klasie odporności ogniowej REI 60	24,65
4.2	Korytarz III piętra	parkiet	sufit płaski tynkowany	
4.3	Korytarz drugi III piętra	parkiet	sufit płaski tynkowany	
4.4	Pomieszczenie biurowe	parkiet	sufit płaski tynkowany	

Łączna powierzchnia części pomieszczeń III piętra:

24,65



Poziom instalacji c.o. przy podciągu stalowym  
przebudować i wymienić na miedź Cu 18.  
Instalację poprowadzić po podciągu stalowym tak aby  
instalacja była jak najmniej widoczna.

Płon c.o. 2xCu18 zakończyć 1,2m  
nad posadzką odpowietrznikami  
automatycznymi w szafce rewizyjnej  
z tworzywa.  
Przed odpowietrznikami zamontować  
zawory kulowe odcinające Dn15

Hp=4,66 m

Grzejnik alu. B4 600/100  
12 elementów H=600mm

oc DN40 prowadzić po ścianie  
bez zabudowy GK

2xCu18

Instalacja wody zasilająca  
hydrant na II piętrze prowadzona  
w przestrzeni sufitu  
podwieszanego - BEZ ZMIAN

Instalację ppoż z oc DN40  
prowadzić pod sufitem do  
hydrantu podtynkowego na  
piętrze III

h<sub>instalacji</sub> ≈ 110cm, mufowana jak obok

Kłapa oddymiająca  
190x100 cm

4.4

4.1

4.2

4.3

Nadproże "Ns2"  
2 x I 140 - 1520mm  
Spód: +12,97

Przesklepienie wnęki "P54"  
I 120 - 1350mm  
Spód: +12,32m

Hp=2,66 m

Hydrant podtynkowy HP25/30  
z węzłem podsztynowym. Zawór hydrantowy na wys.  
1,35m od gotowej posadzki  
Kolor skrzynek hydrantowej uzgodnić z inwestorem.

× + 10,89

obiekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO "A"	
	KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNE	
rysunek:	RZUT III PIĘTRA (fragment)	
stadium:	KONCEPCJA PRZEBUDOWY - INSTALACJE SANITARNE	

adres obiektu:	ul. 17 Stycznia 8, 64-100 Leszno dz. ewid. nr 60/1, obręb Leszno	skala 1:50
inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	4/s
		data 11.10.2019

opracował:	mgr inż. Dawid Olejnik specjalność: INSTALACYJNA WKP/0163/PWOS/16	
------------	--	--