



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 04.11.2019 roku

ZZP 2380-85/2019

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w zespole obiektów biurowo – sportowo – garażowych zlokalizowanych przy ul. Taborowej 22, w Poznaniu

Informuję¹, że w przedmiotowym postępowaniu wypłynęło zapytanie do SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytania oraz udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Na pytanie 6 udzielono nieprecyzyjnej odpowiedzi odnośnie współczynnika g tj. przepuszczalności energii słonecznej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła o współczynniku G około 0,38 dla pozostałych elewacji - tzn. południowej, zachodniej i wschodniej? Nie znaleziono szkła o współczynniku $g = < 0,307$ i przepuszczalności $L_t = > 55,9\%$, parametry te wzajemnie się wykluczają

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla pozostałych elewacji tzn. południowej, zachodniej i wschodniej współczynnika na poziomie $g \leq 0,54$ oraz $L_t \geq 55,9\%$

W związku z powyższą zmianą i wyjaśnieniami treści SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zmianom² ulegają następujące zapisy SIWZ:

X.4 Złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być zaadresowana:

**Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań**

oznakowana następująco:

**ZZP-2380-85/2019 „Oferta – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Taborowa 22, Poznań”
Nie otwierać przed dniem 07.11.2019 r., do godz. 11:30**

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

X.5 Zmiana oferty.

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o prowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie oznakowanej następująco:

ZZP-2380-85/2019 „Zmiana oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Taborowa 22, Poznań”

Nie otwierać przed dniem 07.11.2019 r., do godz. 11:30

Koperta oznakowana na powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty.

X.6 Wycofanie oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia). W przypadku przesłania tego dokumentu za pomocą operatora pocztowego koperta winna być oznakowana:

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

² Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

ZP-2380-85/2019 „Wycofanie oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ul. Taborowa 22, Poznań”

X.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XI.1 Ofertę należy złożyć do **07.11.2019** roku, do godz. **11:00** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat.

XI.2 Otwarcie ofert odbędzie się **07.11.2019** roku o godz. **11:30** w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A.

Zamawiający w dniu 04.11.2019 r. opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informuję, iż odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w terminie późniejszym.

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
[Signature]
insp. mgr Konrad Chmielewski

Załącznik:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna SST – 2 - po zmianach.

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska, tel. 061/ 84 127 52.

Wymagania dotyczące stolarki :

Stolarka / ślusarka okienna aluminiowa

Konstrukcje okienne aluminiowe szklane izolowane termicznie:

- Izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: $U=1,1W/m^2K$
- Kategorie szczelności na Infiltrację i szczelność na wodę opadową Klasa: 4 wg. PN EN 12207 Klasa: 7A wg. PN EN 12208
- Odporność na obciążenie wiatrem Klasa C1 wg. PN EN 12210
- Okna szklić szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. Stosować do zespolenia ramki tworzywowe.
- Całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej $g \leq 0,54$ - wg wg PN-EN 410,
- Współczynnik przepuszczalności światła $L_t \geq 55,9\%$ - wg PN-EN 410,
- Współczynnik przenikania barw $R_a 98$
- Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w \geq 32$ dB
- Szyba bezpieczna P4 od strony wewnętrznej dla okien typu O5 , okucia ze stali nierdzewnej
- Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydła max. 84mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Kolor RAL 9006.

Stolarka / ślusarka okienna PCV

- Konstrukcje okienne PCV szklane izolowane termicznie:
- Izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: $U=1,1W/m^2K$
- Kategorie szczelności na Infiltrację i szczelność na wodę opadową Klasa: 4 wg. PN EN 12207 Klasa: 7A wg. PN EN 12208
- Odporność na obciążenie wiatrem Klasa C1 wg. PN EN 12210
- Okna szklić szkłem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. Stosować do zespolenia ramki tworzywowe.
- Całkowity współczynnik przepuszczalności energii słonecznej $g \leq 0,54$ - wg wg PN-EN 410,
- Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w \geq 32$ dB
- Wzmocnienie profilu z ocynkowanej stali o grubości min 1,5 mm
- Kolor biały.

Stolarka / ślusarka okienna drewniana

Do renowacji-uzupełnić oszklenie

Stolarka drzwiowa aluminiowa– drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne:

- z profili aluminiowych, klasy RC2,
- szyba zespolona, antywłamaniowa P4, szkło bezpieczne,
- skrzydło oraz ościeżnica izolowane termicznie.,
- współczynnik U zestawu nie więcej niż $U=1,3 W/m^2K$
- stosować do zespolenia ramki tworzywowe
- do połączenia profili wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym,
- pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane,
- drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia drzwi i odbojniki.
 - Kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową : Klasa: 3 wg. PN EN 12207, Klasa:E750 wg. PN EN 12208
- Odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C1 wg. PN EN 12210,
- Kolor RAL 9006

Parapety zewnętrzne

Wykonane z blachy ocynkowanej gr.0,55mm