

Oznaczenie urządzenia	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	PC1	K1	Q9
Oznaczenie zacisku								
Opis	Zasilanie Gniazd 230V ogólnych obwód 4	Zasilanie do domofonu GSM FARFISA	Zasilanie oświetlenia obwód 1	Zasiilanie oświetlenia awaryjnego I ewakuacyjnego	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego do przepięcia	Wyłącznik astronomiczny do sterowania oświetleniem zewnętrznym	Stycznik załączający oświetlenie zewnętrzne do niego przepiąć istniejące obwody oświetlenia zewnętrznego	REZERWA
Przekrój przewodu	3 x 2,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2		3 x 1,5 mm2	
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo		YDYżo	

RG_Kobylin

Rozdzielnica RG

Nr. projektu:		C		F	
		B		E	
Nr. rysunku:	PWE-05	A		D	
Data:		Autor:	mgr inz. Adam Witt	Nr. akrusza:	2 /