

LEGENDA

- C1

Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumień świetlny 5350lm, wymiary 595/595/71mm, IP20, IK07, moc 42W
- A1

Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumień świetlny 2200lm, wymiary Ø 222/70mm, IK08, IP44, moc 25W
- Q3

Oprawa awaryjna, symetryczna, korytarzowa, 4,6W
- Q4

Oprawa awaryjna, symetryczna, 2W
- Q5

Oprawa awaryjna, symetryczna, 7,2W
- Y1

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem kierunku ewakuacji, 7W

SYMBOLE I OZNACZENIA

- łącznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44
- łącznik podwójny 10A/230V IP20/IP44
- łącznik schodowy 10A/230V IP20/IP44
- czujnik obecności 360°
- 1,K1,...

numer sekcji opraw
- ..ol..

numer obwodu opraw



| | | |
|---|--|------|
|  | <div>PIKASTUDIO</div> <div>Katarzyna Piotrowska</div> <div>ul. Długa 22/25 62-805 Morawana Górska</div> <div>biuro:</div> <div>ul.Sporna 15 61-709 Poznań</div> <div>0/502524825</div> <div>info@pikastudio.pl</div> | |
| OBIEKT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ SIŁOWNI W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ | |
| ADRES: | POZNAŃ, UL. TABOROWA 22 DZIAŁKA 5/1, ARK. 24, obr. ŁAZARZ | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Gałniewski upr. nr WPK/0483/PWOE/15 w specjalności elektrycznej | |
| ASYSTENT | mgr inż. Rafał Krzyżaniak | |
| BRANŻA | | |
| ELEKTRYCZNA | | |
| TYTUŁ | | |
| RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | | |
| SKALA | STADIUM | E-02 |
| 1:75 | PBW | |
| DATA | ARKUSZ | |
| 07.2020 | | |