


L1,L2,L3



POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE - KANAŁY WENT.
LgY 6
POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE - KORYTKA KABL.
LgY 6
POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE - INST. WOD. KAN.
LgY 6
POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE - INST. CO.
LgY 6
MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
FeZn 25x4mm Ru < 10Ω

Pn [kW]		-
Un [V]	400	-
NR OBWODU		-
TYP KABLA		LgY 35
OPIS		OGRAŃCZNIK PRZEPIEC

2,5	2,5	-
230	230	-
TP/s/1	TP/s/2	-
YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	-
SUSZARKA DO RAK	SUSZARKA DO RAK	REZERWA

0,7	0,7	-
230	230	-
TP/s/3	TP/s/4	-
YDY2o 3x2,5	YDY2o 3x2,5	-
SUSZARKA DO WŁOSÓW	SUSZARKA DO WŁOSÓW	REZERWA

0,06	0,06
230	230
TP/h/3	TP/h/4
YDY2o 3x1,5	YDY2o 3x1,5
WENTYLATOR KANAŁOWY - WK	WENTYLATOR KANAŁOWY - WK

INWESTOR / CLIENT
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER
pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 60-086 Marzenna Gostina
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
502524825
formatarchitekci@gmail.com

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT'S ADDRESS
POZNAŃ, UL. TABOROWA 22
DZIAŁKA 5/1, ARK. 24, OBR. ŁAZARZ

PROJEKT / PROJECT
PROJEKT BUDOWLANYO-WYKONAWCY
PRZYZNACZENIE / PURPOSE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCY
BRANŻA / BRANCH
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANCI / DESIGNERS
mgr inż. Marcin Gattiejewski upr. WKP/0483/PWOE/15
mgr inż. Rafał Krzyżaniak
mgr inż. Wiesław Kapłon upr. WKP/IE/0122/10

SKALA / SCALE
-/-
NR RYS. / SHEET
E.01.1.1
SYGNATURA / SIGNATURE
-

DATA / DATE
CZERWIEC 2020
REW. / REV.
00
NR STRONY / PAGE NO.
-

TEMAT / SUBJECT
SCHEMAT ROZDZIELNICY TP