



LEGENDA:

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I EWAKUACYJNE

Symbol	Ilość	Kod	Nazwa	Wypożyczony w
A	13	70022	PAN LED 50W 600X600 4000K	1xLED 45 W
EW	5	19290	F6SLED 8W GL IP65 AT DPT SE	1x19290e1h LED 7,5 W

UWAGA!

1. We wszystkich pomieszczeniach piętra instalacje elektryczną wykonać jako p/t.
2. Doprawy oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach montować w suficie podwieszanym oraz natynkowo.
3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYz03x1,5 mm<sup>2</sup> oraz YDYz04x1,5mm<sup>2</sup>.
4. Wyłączniki p/t montować na wysokości 130cm od podłogi.
5. Doprawy oświetleniowe awaryjne i ewakuacyjne wyposażone w moduł awaryjny 1 godz. dla celów ewakuacji działające "na ciemno".

DZNACZENIA:

- łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t.
- łącznik jednobiegunowy p/t.

System ochrony przeciwporażeniowej j samoczynne wyłączenie zasilania wyłączniki różnicowo-prądowe sieć elektryczna typu TN-S

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Koczanowskiego 2a		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Oddział Prewencji Policji -REMONT DYŻURKI-		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Poznań ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań		
PROJEKTANT:	mgr inż. Adam Witt	nr upr.: 0321/PWE/08	WSP/
ELEKTRYKA			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYS:	INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		
NR PROJEKTU	SKALA: 1 : 50	RYS. NR. PWE-02.REWIZJA 00	2020-07-20
Niniejszy rysunek/dokument podlega ochronie praw autorskich. Jakiegokolwiek powielanie całości lub części bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			