



- LEGENDA:
- Rozdzielnica Dyżurki
 - Gniazdo 230V p/t pojedyncze, 16A
 - Wypust zasilający odbiornik 1-faz (zasilanie 230V)

Klimatyzator ścienny
Nom. moc chłodnicza: 3,5kW
Moc elektryczna: 15W
Masa netto: 8,5kg
Wymiary: 270x870x204mm

UWAGA:

- We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczną wykonać jako p/t.
- Podjęcia pod odbiorniki wykonać p/t. Instalacje do PEL wykonać w korytkach kablowych.
- Rozdzielnice dyżurki RD należy zasilć kablem YKYżo5x10mm² z istniejącej rozdzielnicy RG .

Jednostka zewnętrzna multisplit obsługująca pomieszczenie dyżurki montaż na wysokości parteru
Nom. moc chłodnicza: 7kW
Masa netto: 55kg
Wymiary: 700x900x330mm

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Kocianowskiego 2a		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Oddział Prewencji Policji -REMONT DYŻURKI-		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Poznań ul. Taborowa 22, 60 - 790 Poznań		
PROJEKTANT: ELEKTRYKA	mgr inż. Adam Witt	nr upr.: 0321/PWE/08	WP/ ELEKTRYKA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYS.:	INSTALACJE PRĄDOWE		
NR PROJEKTU	SKALA 1 : 50 RYS. NR. PWE-01 REVIZJA 00	2020-07-20	
Niniejszy rysunek/dokument podlega ochronie praw autorskich. Jednakożnik powielanie całości lub części bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			