

URZĄD MIEJSKI

w Miejskiej Górcie
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka

WK.7212.7.2020

Miejska Górka, dn. 12.08.2020 r.

**Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. J. Kochanowskiego 2A
60 - 844 Poznań**

Urząd Miejski w Miejskiej Górcie określa następujące warunki techniczne przyłączenia działki 1244/1 położonej w Miejskiej Górcie ul. Kobylińska 42 do sieci kanalizacji deszczowej. Przyłączy kanalizacji należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ϕ 500 zlokalizowanej w ulicy Polnej. Ścieki deszczowe zbierać za pomocą wpustów zlokalizowanych na terenie posesji, a następnie odprowadzać poprzez studzienkę rewizyjną do kanalizacji deszczowej. Włączenie do sieci kanalizacji należy dokonać poprzez włączenie się w kolektor ϕ 500 za pomocą przyłącza siodłowego z rur PCV albo poprzez włączenie w studzienkę, którą należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Na studni należy zamontować pokrywę żeliwną z pierścieniem odciążającym. Rury i kształtki powinny posiadać odpowiednie atesty. Rury należy układać na 20 cm podsypce z odpowiednim spadkiem. Przyłączy należy wykonać metodą wykopu otwartego. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków w przewodach położonych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć warstwą żużla o grubości 20 cm z przykryciem papą. Stosować podsypkę z piasku z grubości 20 cm i nadsypkę rur – 30 cm. Jako materiał na obsypkę i nadsypkę (strefa ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki taki jak: żwir, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Strefa nadsypki powinna wynosić minimum 30 cm nad rurą, pozostałą część wykopu można zasypać wykorzystując grunt rodzimy. Po wykonaniu należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzeń.

Zap. BURMISTRZA
NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
Jacek Stróżyk