



ZZP.2380.72.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu położonej przy ul. Wrocławskiej 44**

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 20:

Prosimy o podanie przynajmniej podstawowych parametrów posadzek z płytek gresowych. Brak przedstawienia wytycznych będzie skutkowało wyceną możliwie najtańszych materiałów z rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować płytki gresowe o wymiarach 60x60 cm o co najmniej IV klasie ścieralności.

Pytanie nr 21:

Prosimy o podanie przynajmniej podstawowych parametrów systemowej wykładziny antyelektrostatycznej. Brak przedstawienia wytycznych będzie skutkowało wyceną możliwie najtańszych materiałów z rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Górna warstwa płyt podłogi technicznej w serwerowni:

- 1) wykładzina antyelektrostatyczna;
- 2) opór elektryczny upływu R_u (Ohm) $< 1 \times 10^6$,
- 3) klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny.

Pytanie nr 22:

Prosimy o podanie przynajmniej podstawowych parametrów stolarki okiennej oraz materiału, z którego należy wykonać profil. Brak przedstawienia wytycznych będzie skutkowało wyceną możliwie najtańszych materiałów z rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania stolarki okiennej spełniającej wymagania normy WT2021, która zacznie obowiązywać od 01.01.2021. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej $U \leq 0,9W/(m^2 \cdot K)$. Wymagana jest stolarka z profili aluminiowych, trzyszybowa, jednodzielną rozwieralno-uchylną.

Pytanie nr 23:

Prosimy o podanie parametrów dla drzwi tak jak opisano dla stolarki drzwiowej specjalistycznej dla PdOZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi wewnętrzne w przestrzeniach komunikacyjnych zastosować z profili aluminiowych z przeszkleniami klasy P2 oraz zamkiem patentowym.

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych zastosować z płyty wiórowej lub mdf malowane proszkowo lub powlekane, kolor RAL 7047, z przeszkleniem pionowym (wąska matowa szyba bezpieczna ok. 20 cm - dwukrotnie klejona lub zabezpieczona folią antywłamaniową), z zamkiem patentowym.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych zastosować jak dla pomieszczeń biurowych z nawietrzaniem i zamknięciem odpowiednim do tego typu pomieszczeń.

Wszystkie ościeżnice do drzwi wewnętrznych metalowe.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytanie nr 24:

Prosimy o podanie parametrów ścianek zabudowy typu HPL w pomieszczeniach toalet.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować zabudowy modułowe typu HPL w pomieszczeniach toalet do wysokości 2,2 m i grubości 10-12 mm, prześwit dolny ok. 10 cm od posadzki, nóżki ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 25:

Prosimy o podanie parametrów ścianek szklanych wewnętrznych np. pom. 0.15 (stanowisko kierowania).

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować ścianki wewnętrzne o konstrukcji aluminiowej z całkowitymi przeszkleniami, szybami matowymi klasy P2. Szerokość drzwi w ściankach 0,9 m z zamknięciem na zamek patentowy.

Pytanie nr 26:

Prosimy o podanie parametrów instalacji wentylacji tak jak opisana została instalacja teletechniczna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalację wentylacji należy zaprojektować zgodnie z normami odpowiednio do kubatury pomieszczeń.

Pytanie nr 27:

Prosimy o podanie parametrów dla pozostałej instalacji sanitarnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja CO wykonać z rur miedzianych. W pomieszczeniach biurowych i strefach komunikacyjnych zastosować grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. W PdOZ ogrzewanie podłogowe z rozdzielaczami umożliwiającymi wyłączenie ogrzewania w każdym pokoju zatrzymanych.

Instalacje CWU i wodną zaprojektować i wykonać w dowolnej technologii.

Należy zastosować przybory sanitarne ceramiczne z wyjątkiem sanitariatów w PdOZ, gdzie należy zastosować przybory sanitarne z stali kwasoodpornej.

Baterie stalowe pokryte powłoką galwaniczną.

W PdOZ przewidzieć automatyczne splukiwanie muszli ustępowej, pisuaru oraz automatyczne wylewki prysznicowa i umywalki, zainstalować mieszacz wody.

Instalacja kanalizacyjna z rur PCV.

Pytanie nr 28:

Czy przewidziana jest kanalizacja deszczowa? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów i ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obiekt posiada kanalizację deszczową z odprowadzeniem do rzeki Kani. Miejsca odbioru wody deszczowej należy włączyć do istniejącej kanalizacji w obrębie budynków.

Pytanie nr 29:

Czy w wycenie inwestycji obowiązują wytyczne z księgi standaryzacji Policji Polskiej? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie aktualnej księgi.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projektowaniu należy uwzględnić Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie i uzgodnienie dokumentacji, która jest podstawą wykonania robót.

Pytanie nr 30:

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.12.2020 r. argumentując naszą prośbę brakami informacyjnymi w dokumentacji przetargowej, brakiem przedmiarów tudzież formułą przetargu „zaprojektuj i wybuduj”, która wiąże się z licznymi spotkaniami z wielobranżowymi specjalistami w celu szczegółowych ustaleń

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.