



ZZP.2380.81.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa oleju lekkiego do celów grzewczych do jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego**

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy dostawy do poszczególnych punktów mogą być łączone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami w pkt II.1 SIWZ oraz § 2 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, dostawy oleju odbywać się będą na podstawie zamówień częściowych Zamawiającego kierowanych do wykonawcy. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy wykonawca winien dostarczyć olej do jednostki Policji określonej w danym zamówieniu nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia częściowego. Jeżeli zamówienie będzie dotyczyło kilku jednostek wykonawca może połączyć dostawy do tych jednostek. W takim przypadku wykonawca na fakturze winien wykazać adresy miejsc dostawy i ilości dostarczone do nich oleju.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację, w jakiej temperaturze będzie rozliczane paliwo: referencyjnej 15°C czy rzeczywistej?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym "podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zasady rozliczeń za dostawy zostały określone w pkt. II.5 SIWZ oraz w § 1 ust. 3 projektu umowy. Uwzględniają one zastosowanie współczynnika korekcyjnego objętości do temperatury referencyjnej +15°C.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”