



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w POZNANIU**

Poznań, 2013-03-27

ZZP-2380-11/2013

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zawarte zostały poniżej.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji 382 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. Czy podany obmiar jest prawidłowy? Czy prawidłowy nie powinien być 358 m?

Odpowiedź Zamawiającego

W pozycji 382 należy przyjąć sumę pozycji 375 i 376 z przedmiaru robót. Do wyceny należy przyjąć ilość 358 m.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji 234 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. Czy podany obmiar jest prawidłowy? Czy prawidłowy nie powinien być 691 m?

Odpowiedź Zamawiającego

W pozycji 234 należy przyjąć sumę pozycji 227 i 228 z przedmiaru robót. Do wyceny należy przyjąć ilość 691 m. Analogicznie w pozycji 91 kosztorysu należy przyjąć sumę pozycji 83 i 84. Do wyceny należy przyjąć ilość 759 m.

Pytanie nr 3

W dokumentacji w branży instalacji elektrycznych załączono schematy rozdzielni. Czy rozdzielnie też podlegają pod zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o wskazanie pozycji kosztorysowych, w których mają zostać uwzględnione.

Odpowiedź Zamawiającego

Rozdzielenie elektryczne nie wchodzi w zakres prac objętych zamówieniem.

Pytanie nr 4

Na rysunku instalacja oświetlenia – parter zaprojektowano dodatkowo oprawy: L03 – S4000 G OPAL 24W w ilości 2 szt. oraz L04 – S4000 G OPAL 28W w ilości 1 szt. Czy wyżej wymienione oprawy należy uwzględnić w kosztorysie?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć ilość i rodzaj opraw oświetleniowych z pozycji przedmiaru robót.

Pytanie nr 5

Czy jednostka miary w pozycjach zgrzewanie wykładzin jest prawidłowa? Jeżeli tak proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy ilością zgrzewanych wykładzin, a ilością wykładzin do zamontowania.

Odpowiedź Zamawiającego

Podana w przedmiarach ilość jest prawidłowa. Należy przyjąć obmiar z pozycji 56, 203 oraz 344 przedmiaru robót. Pozycje KNR dotyczące zgrzewania wykładzin w pozycjach 57, 204, 345 nie zawierają nakładu materiałowego wykładziny, ilość wynikająca z obmiaru powiększona jest o współczynnik związany z łączeniem kolorów.

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.

Przesłano faksem lub e-mailem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.