



**WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
w POZNANIU**

Poznań, 2013-03-28

ZZP-2380-8/2013

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń oraz montaż dźwigu osobowego w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zawarte zostały poniżej.

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót dotyczącym remontu klatki schodowej w pozycji 35 widnieje zapis cyt.: „Szpachlowanie masą wapienną typu Calcino Decor w kolorze białym - **ściany i sufity**” – natomiast przedmiar pozycji dotyczy tylko powierzchni ścian – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Szpachlowanie wapienną masą szpachlową imitującą pokrycie marmurowe dotyczy wyłącznie ścian.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót dotyczącym remontu korytarzy w pozycji 20 widnieje zapis cyt.: „Szpachlowanie masą wapienną typu Calcino Decor w kolorze białym - **ściany i sufity**” – natomiast przedmiar pozycji dotyczy tylko powierzchni ścian – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Szpachlowanie wapienną masą szpachlową imitującą pokrycie marmurowe dotyczy wyłącznie ścian.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu akrylowego STUCCO DECOR DI LUCE zamiast systemu wapiennego Calcino Decor?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisami technicznymi w dokumentacjach wykonawczych (p-kt 4.5 i 4.3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich systemów spełniających wymagania zawarte w w/w punktach opisów.

Pytanie nr 4

Konstrukcja stalowa szybu dźwigowego – prosimy o potwierdzenie że w związku z wymogiem wykonania konstrukcji stalowej malowanej proszkowo dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie szybu jako konstrukcji łączonej śrubowo.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z treścią opisu technicznego w dokumentacji wykonawczej p-kt 4.1.1 - „projekt szybu stalowego opracowuje oferent na podstawie wytycznych producenta danego modelu dźwigu”, jeżeli więc producent dźwigu zaakceptuje konstrukcję łączonej śrubowo to takie rozwiązanie jest dopuszczalne.

Pytanie nr 5

Szklana obudowa szybu dźwigu – prosimy o doprecyzowanie wymaganej technologii oszklenia tj.

- a) Szkło mocowano na rotule
- b) Szklenie w profilach aluminiowych
- c) Szklenie w profilach stalowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy zastosować szklenie w profilach stalowych.

#### Pytanie nr 6

Prosimy o podanie podstawowych parametrów dla szklenia szybu.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Należy zastosować szkło bezpieczne laminowane VGS.

#### Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie że w cenie ofertowej należy skalkulować koszty przeglądów i serwisów dźwigu osobowego.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem §4 ust. 2 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, w cenie ofertowej należy skalkulować koszty przeglądów i serwisów dźwigu w całym okresie trwania gwarancji.

#### Pytanie nr 8

Przedmiar robót dźwig – w pozycji 27 przyjęto ułożenie wykładziny kauczukowej na spocznikach między kondygnacyjnych przy wejściu do dźwigu, natomiast w dokumentacji projektowej przyjęto wykładziny winylowe na spocznikach między kondygnacyjnych – prosimy o zajęcie stanowiska jakie rozwiązanie skalkulować w ofercie.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi, na powierzchniach spoczników między kondygnacyjnych należy zamontować wykładziny winylowe.

#### Pytanie nr 9

Przedmiar robót dźwig – pozycja 44 w przedmiarze opisano drzwi z ościeżnicą stalową, natomiast w zestawieniu stolarki ościeżnica opisana jest jako okleinowana w kolorze drzwi. Z uwagi na ograniczoną ilość wzorów oklein PCV do ościeżnic stalowych proponujemy albo wybór ościeżnicy stalowej malowanej w kolorze ciemny brąz albo użycie ościeżnic z materiałów drewnopodobnych okleinowanych tożsamym wzorem jak drzwi. Proszę o zajęcie stanowiska.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Ze względów praktycznych – minimalne rozkuwanie otworów i „wpuszczanie” ościeżnic w mur, należy użyć ościeżnic z materiałów drewnopodobnych okleinowanych jak skrzydła drzwiowe.

#### Pytanie nr 10

Przedmiar robót dźwig – pozycja 44 w zestawieniu drzwi D4 są opisane jako antywłamaniowe – proszę o potwierdzenie że w wycenie skalkulować drzwi w wykonaniu antywłamaniowym.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zestawieniem stolarki, drzwi D4 – 2 szt. należy zamontować w wykonaniu antywłamaniowym klasy C.

#### Pytanie nr 11

Przedmiar robót dźwig – pozycja 44 – czy w w/w pozycji mają zostać skalkulowane następujące roboty towarzyszące nieuwzględnione w przedmiarze robót, tj.

*„Całą ścianę z drzwiami należy od strony pomieszczenia pomalować dwukrotnie (z gruntowaniem), farbą akrylową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Brakujące fragmenty posadzki powstałe po wymianie drzwi należy uzupełnić nawiązując rodzajem do istniejących. W przypadku kolizji nowo osadzanych drzwi z elementami instalacji elektrycznej (włączniki, gniazda, puszki rozgałęźne itp), należy instalację zdemontować, a następnie zamontować w nowym miejscu uzasadnionym technicznie, najbliższym pierwotnemu usytuowaniu. Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć meble i sprzęt w pomieszczeniach przed zakurzeniem, a po zakończeniu prac pomieszczenia dokładnie posprzątać.”*

#### Odpowiedź Zamawiającego

Należy skalkulować wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych. Roboty, o których mowa w pytaniu, rzeczywiście najlepiej skalkulować w proponowanej pozycji przedmiaru.

#### Pytanie nr 12

ZESTAWIENE STOLARKI - KORYTARZ IIIp CZ. WSCH – prosimy o uszczegółowienie wymogów w zakresie okleiny drzwi, proszę wskazać wymagany rodzaj okleiny:

- a) Naturalna,
- b) PCV drewnopodobna,
- c) CPL 0,2mm drewnopodobna,
- d) Lub inna wskazana.

Odpowiedź Zamawiającego

Za okleinę skrzydeł i ościeżnic drzwiowych należy przyjąć okleinę CPL 0,2 mm drewnopodobną w kolorze jak w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 13

Przedmiar korytarz III piętra pozycja 15 – prosimy o potwierdzenie, że w opisie omyłkowo wpisano wykładzinę kauczukową, w projekcie przewidziano wykładzinę typu Takett i tego typu wykładzina będzie kalkulowana w wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi, na posadzkach korytarza należy zamontować wykładziny winylowe.

Pytanie nr 14

Przedmiar korytarz III piętra pozycja w pozycji 35 widnieje zapis cyt.: „Szpachlowanie masą wapienną typu Calcino Decor w kolorze białym - **ściany i sufity**” – natomiast przedmiar pozycji dotyczy tylko powierzchni ścian – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Szpachlowanie wapienną masą szpachlową imitującą pokrycie marmurowe dotyczy wyłącznie ścian.

Pytanie nr 15

Przedmiar korytarz III piętro pozycje nr 24-25-26-27. W zestawieniu stolarki jako wykończenie drzwi podaje się okleinę naturalną. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg użycia okleiny naturalnej czy dla ujednolicenia będzie przyjęty jeden rodzaj okleiny wg odpowiedzi jak w pytaniu nr 12 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Za okleinę skrzydeł i ościeżnic drzwiowych należy przyjąć okleinę CPL 0,2 mm drewnopodobną w kolorze jak w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 16

Drzwi wewnętrzne płytowe, prosimy o podanie preferowanych – przykładowych typów klamek i szyldów które uwzględnić w kalkulacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Klamki i szyldy przyjąć w kolorze „stal szczotkowana”.

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.

Przesłano faksem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.