



ZZP-2380-12/2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Obornikach

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy części nr 1 „Oдноśnie poz. 10. Przedmiaru branży ogólnobudowlanej: ze względu na różnorodność możliwości wykonania zabudowy wewnątrz i związanych z tym rozbieżności cenowych proszę o określenie szczegółów wykonania (zwymiarowane szkice itp.) ww. zabudowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zabudowę należy wykonać z płyty wiórowej o grubości 18 mm, laminowanej w kolorze buk. Winna posiadać drzwi przesuwne w prowadnicach metalowych. Wymiary zabudowy oraz rozwiązania funkcjonalne zostały podane w wyjaśnieniach z dnia 27.03.2013 r.

Pytanie 2:

Dotyczy części nr 1 „Oдноśnie poz. 9. Przedmiaru branży ogólnobudowlanej: proszę o uściślenie szczegółów okien, jakie mają zostać zamontowane - ilość, wymiary, sposób otwierania, wymagania odноśnie parametrów itd.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zamontować 1 okno o wymiarach 2,30 x 1,63m, dwuskrzydłowe, jednoskrzydło uchylne, drugie skrzydło rozwieralno-uchylne, słupek pośrodku, wykonane z profili min. 5 komorowych, pakiet min. 2-szybowy, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_w \leq 1,5 \text{ W(m}^2\text{K)}$.

Pytanie 3:

Dotyczy części nr 2 „Czy Zamawiający przewiduje wymianę słupów do lamp? Jeśli tak, to jakiej wysokości mają być nowe słupy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje wymiany słupów do lamp.

Pytanie 4:

Dotyczy części nr 2 „Czy Zamawiający przewiduje wymianę kabli zasilających lampy na terenie działki? Jeśli tak, proszę o wyznaczenie trasy prowadzenia kabli.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje wymiany kabli zasilających. Należy wymienić tabliczki słupowe oraz okablowanie pionowe w słupie.

Pytanie 5:

Dotyczy części nr 2 „Proszę podać wysokość szafy dystrybucyjnej 19" przewidzianej w realizacji zadania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Szafa dystrybucyjna 19" 42U. Wymiary 2000 x 800 x 800 mm. Drzwi z szybą, drzwi tylne skrócone z przepustem 3U, 4 belki rackowe.

Wyk. w 1 egz.

Przesłano Wykonawcom wg rozdzielnika oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego