



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2013-04-29

ZZP-2380-28/2013

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remont pomieszczeń w budynku położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy podana w materiałach przetargowych grubość wykładziny jest prawidłowa (gr. warstwy użytkowej 2 mm i grubość całkowita 2,5 mm), gdyż nie można dobrać takiej wykładziny? Czy Zamawiający może podać przykładową wykładzinę spełniającą wymagane parametry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania dotyczące wykładziny zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry tam opisane spełnia np. wykładzina Tarkett - Primo Plus.

Pytanie nr 2:

Pozycja 61 przedmiaru robót dotyczy wykonania nowej instalacji elektrycznej. Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie jaki zakres robót i w jakiej ilości został ujęty w tej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja nr 61 dotyczy instalacji elektrycznej w remontowanym pomieszczeniu natrysków. W ofercie należy przyjąć ilości konieczne do przyłączenia projektowanych odbiorników wg rysunku.

Pytanie nr 3:

Pozycje 62-66 przedmiaru robót dotyczą wyposażenia w podajniki papierów, ręczników, mydła oraz suszarek elektrycznych. Prosimy o podanie przykładowego producenta, parametrów, materiału z jakiego mają być wykonane, kolorystyki, w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie pojemniki oraz suszarka winny posiadać obudowę ze stali nierdzewnej. Należy zastosować taką samą obudowę dla pojemników oraz suszarki, tj. albo stalową matową albo stalową polerowaną. Poniżej opis pojemników i suszarki do rąk.

- 1) Pojemniki na ręczniki papierowe składane w „Z” o pojemności do 250 szt.
- 2) Pojemnik na papier toaletowy w rolkach o średnicy do 19 cm.
- 3) Pojemnik na mydło w płynie o pojemności zbiornika 0,4 - 0,5 l.
- 4) Suszarka do rąk włączana automatycznie o mocy nie mniejszej niż 1600 W.

Pytanie nr 4:

Pozycja nr 142 przedmiaru robót dotyczy montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej. Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki, podanie jej wymiarów i ilości w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wymiany przewidziano 23 szt. o szerokości skrzydła 80 cm i 2 szt. drzwi o szerokości skrzydła 90cm. Dane techniczne dotyczące wymienianych drzwi zostały zawarte w pkt 4.7 Opisu technicznego.

Pytanie nr 5:

Prosimy o określenie jakiego rodzaju oprawy oświetleniowe i w jakich ilościach należy ująć w wycenie, z podaniem przykładowego producenta opraw oraz ich parametrów. W opisie technicznym w zakresie wykonania nowej instalacji oświetleniowej występują jedynie oprawy natynkowe IP44 mocowane do sufitu oraz plafony nad umywalkami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty związane z wymianą lamp zostały opisane w pozycjach 1 - 4 Przedmiaru. W cenie należy uwzględnić lampy natynkowe rastrowe np. KANLUX NOTUS 236. Oprawy IP44 oraz plafony należy zamontować w remontowanej części pomieszczeń sanitarnych.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 061/841 27 44 lub pocztą elektroniczną na adres zyp@wielkopolska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz. przesłano faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej.