



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2013-05-06

ZZP-2380-28/2013

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remont pomieszczeń w budynku położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Pozycje nr 173 i 174 przedmiaru robót dotyczą montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej; drzwi EI60 i dymoszczelne. Prosimy o podanie ilości stolarki jakie należy ująć w wycenie, w związku rozbieżnościami w przedmiarze i na załączonych rysunkach stolarki (drzwi dymoszczelne w przedmiarze 1 szt., wg opisu na rysunku nr 3 – 4 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego:

W odniesieniu do opisu zwartego w poz. 173 174 przedmiaru, w cenie oferty należy ująć drzwi w klasie EI60 o wym. 160/205 w ilości 2 szt. oraz drzwi dymoszczelne o wym. 205/265 w ilości 1 szt. .

Pytanie nr 2:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 29.04.2013 r. Zamawiający informuje, iż w wycenie należy ująć wykładzinę typu np. Tarkett Primo Plus. Wykładzina ta nie spełnia jednak wymogów określonych w opisie technicznym, ponieważ jest to wykładzina homogeniczna, a nie heterogeniczna, o gr. całkowitej 2,0 mm, a nie 2,5 mm, z dźwiękochłonnością na poziomie 4 dB, a nie 19 dB.

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju wykładzinę, o jakich parametrach należy ująć w wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie omyłkowo został podany typ wykładziny. Wykładziną, którą należy zastosować jest wykładzina homogeniczna o właściwościach technicznych podanych w projekcie z tą różnicą że grubość całkowita nie może być mniejsza niż 2,0mm, a dźwiękochłonność (wygłuszenie) nie mniejsze niż 4dB np. Tarkett Primo Plus.

Pytanie nr 3:

Odwołując się do odpowiedzi nr 5 z dnia 29.04.2013 r. prosimy o potwierdzenie, że w wycenie (poz. 1-4 przedmiaru) należy ująć oprawy oświetleniowe natynkowe rastrowe w ilości 56 szt. np. KANLUX NOTUS 236.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć 56 lamp rastrowych. Podana uprzednio w odpowiedzi lampa KANLUX NOTUS 236 jest tylko przykładem. Wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania konkretnie tej lampy.

Pytanie nr 4:

Prosimy również o wyjaśnienie w jakiej ilości i jakiego rodzaju oprawy IP44 oraz plafony należy wycenić (brak pozycji w przedmiarze).

Odpowiedź Zamawiającego:

W cenie należy uwzględnić 3 oprawy lamp IP 44 natynkowych oraz 1 plafon.

Pytanie nr 5:

Czy oprawy z pozycji 17 i 18 przedmiaru robót (awaryjne i ewakuacyjne o łącznej ilości 4 szt.) są również przedmiotem wyceny, ponieważ nie zostały ujęte w odpowiedzi na zadane pytanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zgodnie z opisem w poz. 17 i 18 przedmiaru oprawy oświetlenia awaryjnego (2 szt.) oraz ewakuacyjnego (2 szt.) należy ująć w cenie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w rozdziale V pkt. 5 ppkt. 2 SIWZ na następujący:

5. *W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: [...]*

2) **Szczegółowy opis** oferowanej wykładziny homogenicznej.

Mając powyższe na uwadze oraz działając zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na **10.05.2013** r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Nadto informuję, że wszystkie oferty złożone przed upływem terminu uprzednio wyznaczonego, zostaną otwarte w nowo wyznaczonym terminie, o ile wykonawcy, którzy je złożyli nie wycofają ich lub ich nie zmieniają.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 061/841 27 44 lub pocztą elektroniczną na adres zpz@wielkopolska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz. przesłano faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej.