



**WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
W POZNANIU**

Poznań, 2013-09-27

ZZP-2380- 115/2013

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu obiektu Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych zamiennych - równoważnych. Jeśli tak prosimy o określenie kryteriów równoważności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych równoważnych po warunkiem, że liczba źródeł światła i ich rozmieszczenie w oprawie będzie taka sama jak dla opraw opisanych w dokumentacji wykonawczej, a strumień światła, natężenie oświetlenia, luminacja, skuteczność oświetlenia, sprawność oprawy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw i postrzegania światła będą nie gorsze niż dla opraw opisanych w dokumentacji wykonawczej.

**Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 061/841 27 44 lub pocztą elektroniczną na adres [zyp@wielkopolska.policja.gov.pl](mailto:zyp@wielkopolska.policja.gov.pl)**

Wyk. w 1 egz. przesłano faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej.