SZCZEGÓŁ 1



GZYMS:
- PODŁOŻE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA (np. Sto Baukleber)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm
- MOCOWANIE MECHANICZNE
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA I ZBROJĄCA (np. Sto Levell Uni) + SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np. Sto Gewebewinkel)
- PODKŁAD POD TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (np. StoPrep Miral)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY, UZIARNIENIE 1,0 mm (BARANEK) (np. StoSilco K 1,0 mm)
- WYKONCZENIE FARBA SILIKONOWA KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours

KORYTKO TYP 1



SZCZEGÓŁ 2



SZCZEGÓŁ 3



SZCZEGÓŁ 4







UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

P (ŚCIANA PIWNICZNA DO GŁĘBOKOŚCI 100 cm) standard StoTherm Classic
- PODŁOŻE - ŚCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.
- BITUMICZNA POWŁOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 12 cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np.Sto-Glasfasergewebe F)

C1-A (COKÓŁ DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU Z BONIOWANIEM) standard StoTherm Classic
- PODŁOŻE - ŚCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.
- BITUMICZNA POWŁOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)
- TERMOIZOLACJA Z BRUZDAMI (TYP 1 I 2) WYKONANYMI ZA POMOCĄ WYŻYNARKI TERMICZNEJ - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 14 cm
- KORYTKA SZTUKATERYJNE (TYP 1 i 2) (np. Sto Deco Profile)
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
- BEZCEMENTOWA MASA ZBROJĄCA WZMOCNIONA MIKRO-WŁÓKNAMI Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np. Sto-Armierungsputz/ Sto-Glasfasergewebe F)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK) UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

C1-B (COKÓŁ DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU) standard StoTherm Classic
- PODŁOŻE - ŚCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.
- BITUMICZNA POWŁOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 14 cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np.Sto-Glasfasergewebe F)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK) UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

C2 (COKÓŁ BEZ BONIOWANIA) standard StoTherm Classic
- PODŁOŻE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA (np. Sto Baukleber)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm
- BEZCEMENTOWA MASA ZBROJĄCA WZMOCNIONA MIKRO-WŁÓKNAMI Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np. Sto-Armierungsputz/ Sto-Glasfasergewebe F)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK) UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

C3 (COKÓŁ Z BONIOWANIEM) standard StoTherm Classic
- PODŁOŻE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA (np. Sto Baukleber)
- TERMOIZOLACJA Z BRUZDAMI (TYP 1 I 2) WYKONANYMI ZA POMOCĄ WYŻYNARKI TERMICZNEJ - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm
- KORYTKA SZTUKATERYJNE (TYP 1 i 2) (np. Sto Deco Profile)
- BEZCEMENTOWA MASA ZBROJĄCA WZMOCNIONA MIKRO-WŁÓKNAMI Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np. Sto-Armierungsputz/ Sto-Glasfasergewebe F)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK) UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

S1 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA) standard StoTherm Vario
- PODŁOŻE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA (np. Sto Baukleber)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm
- MOCOWANIE MECHANICZNE
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA I ZBROJĄCA (np. Sto Levell Uni) + SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (np. Sto Gewebewinkel)
- PODKŁAD POD TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (np. StoPrep Miral)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARANEK) UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)
- FARBA SILIKONOWA (np. StoSilco Color)

UWAGA! BONIE COKOŁÓW ODTWORZYĆ NA WYSOKOŚCI BONI ISTNIEJĄCYCH.

ELEWACJA DZIEDZINIEC 3

UWAGI:
1. OPIS ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.
2. SYSTEM WYBRANY ZASTOSOWANY DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ SYSTEMOWY GWARANT.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCA OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 414/2007 - BEZPIONOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM".
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR A11 i A14.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ/CZYTAĆ ZE ODPOWIADAJĄCYM MU RYSUNKIEM BRANŻOWYM I OPISEM TECHNICZNYM.

Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem części elewacji
Budynek główny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Adres budowy Budynek Główny Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	Branża Architektura Rys. Nr: **A 1 6**
Stadium Projekt budowlany	Data maj 2012
Rysunek **Detal ocieplenia boniowania typ 1 - d2 i d2'**	Skala 1:10/1:5 Arkusz/m.kw. -

Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podbaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl