



LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW	
	AQUAF2 2x35W HF IP65, prod. THORN
	CORRFE 2x49W HF IP65, prod. THORN
	CORRFE 2x28W HF IP65, prod. THORN
	AQUAF2 2x28W HF IP65, prod. THORN
	BASELED IK 165 MCE 18W LED L935 HFX IP44, prod. THORN
	BASELED IK 165 MRE 18W LED L935 HFX IP44, prod. THORN
	BASELED JUN L 11,5W IP44, prod. THORN
	CETUS 2x18W HF, prod. THORN
	CETUS 2x26W IP44 FR, prod. THORN
	POPPACK 1x35W HF, prod. THORN
	POPPACK 1x28W HF, prod. THORN
	IQ 2x55W HF MP, prod. THORN
	LS 2 LED 8,5W IP65, prod. THORN
	CIMI 1x14W HF IP44, prod. THORN
	CIMI 1x28W HF IP44, prod. THORN
	OPTUS IV 2x35W DMB IP23, prod. THORN
	PRISMA 2x28W DP IP44, prod. THORN
	PRISMA 2x14W DP IP44, prod. THORN
	PRISMA 2x35W DP IP44, prod. THORN
	PRISMA 2x49W DP IP44, prod. THORN
	PUNCH II 2x28W HF DMB, prod. THORN
	PUNCH II 2x35W HF DMB, prod. THORN

OPRAWY OŚWIELENIOWE

- 1 Światłówka 1S - sufitowa (1 światłówki 36 W)
- 2 Światłówka 2S - sufitowa (2 światłówki po 36 W)
- 2 Światłówka 2S - ścienna (2 światłówki po 36 W)
- 4 Światłówka rastrowa 1R - sufitowa (1 światłówka 36 W)
- 5 Światłówka rastrowa 2R - sufitowa (2 światłówki po 36 W)
- 6 Światłówka rastrowa 4R - sufitowa (4 światłówki po 18 W)
- 7 Światłówka hermetyczna - sufitowa (2 światłówki po 36 W)
- 8 Światłówka kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 18 W)
- 8 Światłówka kompaktowa energooszczędna - kinkiet (średnio 18 W)
- 9 Żarowa - sufitowa (średnio 60 W)
- 9a Żarowa - oprawa hermetyczna sufitowa (średnio 60 W)
- 9b Żarowa - oprawa antywybuchowa sufitowa (średnio 60 W)
- 9 Żarowa - lampa wisząca (średnio 60 W)
- 9 Kinkiet (średnio 60 W)
- 9a Żarowa - oprawa hermetyczna ścienna (średnio 60 W)

Z-01 Zestawienie pow. PIWNICA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
01/09	Magazyn	168,6
01_1	przedsionek	3,8
01_2	WC	7,3
01_3	przedsionek	2,8
01_4	WC	5,4
010	Magazyn	19,4
011	Technika (Rozdzielnia CO)	20,1
012	Kablownia (Przeds.)	4,4
012a	Kablownia	19,4
012c	Kablownia/Magazyn	8,2
012c	Kablownia/Magazyn	64,8
013	Technika (Rozd. Elektryczna)	35,2
014	Magazyn	29,8
015	Magazyn	4,6
016	Magazyn	12,7
017	Magazyn	16,0
018	Magazyn	12,9
019	Technika (Rozd. Elektryczna)	35,6
02	Magazyn	32,0
020	Technika (Rozd. Elektryczna)	16,2
021a	Technika (Trafo.)	6,5
021b	Technika (Trafo.)	6,5
03	Magazyn	21,4
04	Technika (Hydrofornia)	34,0
05	Magazyn	5,5
06	Magazyn	5,6
07	Technika (Przeds.)	4,9
07a	Technika (Akumulatornia)	95,4
07b	Technika (Destylarnia)	5,6
07c	Technika (Przeds.)	10,6
08	Technika (Wentylatorownia)	32,2
K_01.01	Korytarz	70,2
K_01.02	Korytarz	15,6
K_01.04	Korytarz	13,5
K_01.05	Korytarz	9,4
K_01.05	Korytarz	12,8
K_01.06	Korytarz	43,2
K_01.07	Kablownia	44,6
KS_1		11,7
KS_2		11,7
KS_3		12,2
		992,3 m2

Termomodernizacja zespołu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

Adres budowy

Budynek Wydziału Łączności ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Stadium

Rysunek

PROJEKT WYMIANY OŚWIELENIENIA WEWNĘTRZNEGO - PIWNICA

Branża Elektryczna

Rys. Nr.

E-01

Data

kwiecień 2012

Skala

1:100

Arkusz/m.kw.

-

Projektował

mgr inż. Grzegorz Witosiński

71/PW/92

Opracował

-

SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax: 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl