



LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW:

	AQUAF2 2x35W HF IP65, prod. THORN
	CORRPF2 2x49W HF IP65, prod. THORN
	CORRPF2 2x28W HF IP65, prod. THORN
	AQUAF2 2x28W HF IP65, prod. THORN
	CHALICE 190C 2x26 HF
	CHALICE 190 2x26 HF
	CHALICE 190 1x26 HF IP44
	CETUS 2x18W HF, prod. THORN
	CETUS 2x26W IP44 FR, prod. THORN
	POPPACK 1x35W HF, prod. THORN
	POPPACK 1x28W HF, prod. THORN
	IQ 2x55W HF MP, prod. THORN
	LS 2 LED 8,5W IP65, prod. THORN
	CIMI 1x14W HF IP44, prod. THORN
	CIMI 1x28W HF IP44, prod. THORN
	OPTUS IV 2x35W DMB IP23, prod. THORN
	PRISMA 2x28W OP IP44, prod. THORN
	PRISMA 2x14W OP IP44, prod. THORN
	PRISMA 2x35W OP IP44, prod. THORN
	PUNCH II 2x35W HF DMB, prod. THORN

Z-04 Zestawienie pow. PARTER

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.1	WC	9,26
0.2	WC	12,34
0.4	WC	9,21
0.5	WC	9,19
0.6	Magazyn	3,20
1	Biuro	15,54
10	Biuro	16,16
11	Biuro	15,54
12	Biuro	15,58
13	Biuro	17,34
14	Biuro	13,79
16	Sala konferencyjna	46,92
17	Kuchnia	17,36
17a	Kuchnia	13,64
17b	Kuchnia	16,23
18	Bufet	115,40
18a	Zaplecze	6,66
19	Biuro	18,55
1a	Biuro	9,19
2	Biuro	13,60
20	Biuro	11,03
21	Biuro	10,97
22	Biuro	11,95
23	Biuro	12,04
24	Biuro	24,25
25	Biuro	12,04
26	Biuro	12,08
27	Biuro	8,74
28-29	Biuro	61,39
3	Biuro	20,79
30	Biuro	13,22
31	Biuro	12,32
32	Biuro	12,06
33	Biuro	11,62
34	Biuro	12,23
35	Biuro	12,28
36	Biuro	12,31
37	Biuro	12,41
38	Biuro	17,47
39	Biuro	14,40
4	Biuro	23,35
40	Biuro	17,76
41	Biuro	9,18
42	Biuro	13,68
43	Biuro	9,43
44	Biuro	9,53
45	Biuro	9,50
46	Biuro	8,06
47	Biuro	12,98
48	Biuro	11,83
49	Biuro	10,02
5	Biuro	8,92
50	Biuro	9,98
51	Biuro	11,40
52	Biuro	11,86
53	Biuro	8,37
53a	Biuro	12,44
53b	Biuro	12,44
53c	Biuro	2,93
54	Biuro	9,63
55	Biuro	10,76
56	Biuro	13,91
57	Biuro	17,65
58	Biuro	9,96
59	Biuro	12,56
59a	Biuro	12,22
6	Biuro	12,04
6a	Biuro	20,68
7	Biuro	12,01
8	Biuro	8,19
9	Biuro	16,04

Sufity podwieszane

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ISTNIEJĄCE

- 1 Światłotłoka 1S - sufitowa (1 światłotłoka 36 W)
- 1 Światłotłoka 1S - kinkiet (1 światłotłoka 36 W)
- 2 Światłotłoka 2S - sufitowa (2 światłotłoki po 36 W)
- 3 Światłotłoka 2S' - sufitowa (2 światłotłoki po 18 W)
- 3 Światłotłoka 2S' - kinkiet (2 światłotłoki po 18 W)
- 4 Światłotłoka rastrowa 1R - sufitowa (1 światłotłoka 36 W)
- 5 Światłotłoka rastrowa 2R - sufitowa (2 światłotłoki po 36 W)
- 5a Światłotłoka rastrowa 2R - sufitowa (2 światłotłoki po 54 W)
- 6 Światłotłoka rastrowa 4R - sufitowa (4 światłotłoki po 18 W)
- 6a Światłotłoka rastrowa 4R - sufitowa (4 światłotłoki po 18W + oprawa awaryjna)
- 7 Światłotłoka hermetyczna - sufitowa (2 światłotłoki po 36 W)
- 7a Światłotłoka hermetyczna - sufitowa (1 światłotłoki po 36 W)
- 8 Światłotłoka kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 18 W)
- 8 2x Światłotłoka kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 2x 18 W)
- 8 Światłotłoka kompaktowa energooszczędna - lampa wisząca (średnio 18 W)
- 8 Światłotłoka kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x18 W)
- 8 Światłotłoka kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x18 W)
- 8 Światłotłoka kompaktowa energooszczędna - kinkiet (średnio 18 W)
- 9 Żarówka - sufitowa (średnio 60 W)
- 9 Żarówka - sufitowa - 3 reflektorki (średnio 3x60 W)
- 9 Żarówka - lampa wisząca (średnio 60 W)
- 9 Żarówka - lampa biurkowa (średnio 60 W)
- 9 Żarówka - lampa stojąca (średnio 60 W)
- 9 Żarówka - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x60 W)
- 9 Żarówka - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x60 W)
- 9 Żarówka - kinkiet (średnio 60 W)
- 10 Żarówka halogenowa - sufitowa
- 10 4x Żarówka halogenowa - oprawa wisząca
- 10 Żarówka halogenowa - kinkiet
- 11 2 Światłotłoki kompaktowe - sufitowe (1 światłotłoka 36 W) LenaLight Indo
- 12 LED - kinkiet

Termomodernizacja zespołu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

Adres budowy	Budynek Główny Komendy Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań	Branża Elektryczna
Rysunek	Projekt wykonawczy	Rys. Nr. E3
Projekt	Projekt wykonawczy	Data kwiecień 2012
Skala	1:100	Arkusz/m.kw.
Projektował	mgr inż. Grzegorz Witosłowski	71/PW/92
Opracował	-	-

SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04851/ 8484190 Fax: 04851/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl

