



Z-03 Zestawienie pow. PRZYZIEMIE		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
01	Biuro	16,24
02	Biuro	20,95
03	Magazyn	7,81
04	Laboratorium	32,02
05	Laboratorium	31,60
06	Biuro	13,35
07	Biuro	17,14
08	Techniczne	13,12
09	Techniczne	14,66
0a	Biuro	20,64
-1.1	Hol wejściowy	58,16
-1.10	WC	3,42
-1.11	WC	10,43
-1.12	WC sień	5,97
-1.13	WC	8,16
-1.14	WC	4,21
-1.15	WC	10,51
-1.16	WC	6,03
-1.2	WC	6,08
-1.3	WC	2,69
-1.4	WC	6,71
-1.5	Techniczne	26,72
-1.6	Magazyn	17,88
-1.7	Techniczne	36,19
-1.8	Techniczne	16,44
-1.9	Techniczne	6,72
10	Pracownia	31,07
11	Nie użytkowane	8,15
11b	Nie użytkowane	8,07
12	Nie użytkowane	9,42
12a	Nie użytkowane	8,68
13	Nie użytkowane	60,49
13b	Nie użytkowane	17,41
13c	Nie użytkowane	10,69
13d	Nie użytkowane	10,75
14	Prac.foto	17,35
14a	Prac.foto	23,45
15	Prac.foto	7,21
16	Prac.foto	16,61
17	Prac.foto	9,04
18	Prac.foto	9,17
19	Prac.foto	12,03
20	Prac.foto	23,74
21	Magazyn	5,34
24a	Biuro	23,70
24b	Biuro	15,53
25	Biuro	6,88
25	Pracownia	27,26
26	Pracownia	8,23
26	Biuro	12,56
26	Pracownia	26,34
27	Pracownia	11,77
28	Pracownia	15,84
28	Biuro	24,41
29	Biuro	12,24
30	Biuro	12,57
31	Biuro	17,04
32	Biuro	11,64
33	Biuro	24,62
34	Biuro	10,92
35	Biuro	15,74
36	Biuro	15,90
37	Biuro	16,23
38	Biuro	17,15
39	Biuro	19,26
40	Biuro	6,88
41	Biuro	14,07

Sufity podwieszane

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ISTNIEJĄCE

- 1 Światłowa 1S - sufitowa (1 świetłowa 36 W)
- 2 Światłowa 1S - kinkiet (1 świetłowa 36 W)
- 3 Światłowa 2S - sufitowa (2 świetłówki po 36 W)
- 4 Światłowa 2S' - sufitowa (2 świetłówki po 18 W)
- 5 Światłowa 2S' - kinkiet (2 świetłówki po 18 W)
- 5a Światłowa rastrowa 1R - sufitowa (1 świetłowa 36 W)
- 6 Światłowa rastrowa 2R - sufitowa (2 świetłówki po 36 W)
- 6a Światłowa rastrowa 2R - sufitowa (2 świetłówki po 54 W)
- 7 Światłowa rastrowa 4R - sufitowa (4 świetłówki po 18 W)
- 7a Światłowa rastrowa 4R - sufitowa (4 świetłówki po 18W + oprawa awaryjna)
- 8 Światłowa hermetyczna - sufitowa (2 świetłówki po 36 W)
- 8a Światłowa hermetyczna - sufitowa (1 świetłówki po 36 W)
- 8b Światłowa kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 18 W)
- 8c 2x Światłowa kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 2x 18 W)
- 8d Światłowa kompaktowa energooszczędna - lampa wisząca (średnio 18 W)
- 8e Światłowa kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x18 W)
- 8f Światłowa kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x18 W)
- 8g Światłowa kompaktowa energooszczędna - kinkiet (średnio 18 W)
- 9 Żarówka - sufitowa (średnio 60 W)
- 9a Żarówka - sufitowa - 3 reflektorki (średnio 3x60 W)
- 9b Żarówka - lampa wisząca (średnio 60 W)
- 9c Żarówka - lampa biurkowa (średnio 60 W)
- 9d Żarówka - lampa stojąca (średnio 60 W)
- 9e Żarówka - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x60 W)
- 9f Żarówka - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x60 W)
- 9g Żarówka - kinkiet (średnio 60 W)
- 9h Żarówka halogenowa - sufitowa
- 9i 4x Żarówka halogenowa - oprawa wisząca
- 9j Żarówka halogenowa - kinkiet
- 10 2 Światłówki kompaktowe - sufitowe (1 świetłowa 36 W) LenaLight Indo
- 11 LED - kinkiet

Termomodernizacja zespołu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań	
Adres budowy	Budynek Główny Komendy Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań	Branża Elektryczna Rys. Nr. E2
Stadium Projektu wykonawczy		Data kwiecień 2012
Rysunek		Skala 1:100 Arkusz/m.kw.
PROJEKT WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO - PRZYZIEMIE		
Projektował mgr inż. Grzegorz Witosłowski	71/PW/92	
Opracował		

