



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2014-05-07

ZZP-2380- 39/2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu i adaptacji na salę ćwiczeń pomieszczeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej skucia płytek, które znajdują się w pomieszczeniu przeznaczonym na salę ćwiczeń (ściany i posadzka). Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy skuć płytki ścienne w ilości określonej w poz. 4.1 przedmiaru dla robocizny z materiałami podstawowymi oraz płytki podłogowe w ilości określonej w poz. 4.18. przedmiaru dla robocizny z materiałami podstawowymi. Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej skucia posadzki cementowej, znajdującej się w pomieszczeniu przeznaczonym na salę ćwiczeń. Zamawiający przewidział tylko wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę PCV gr. 10 mm, a nierówności posadzki sięgają 10 cm ze względu na istniejące spadki. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po uprzednim skuciu płytek na podłodze należy skuć istniejącą warstwę wyrównawczą. Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania gruntowania pod wykonanie nowych tynków, gładzi, płytek i wykładzin PCV. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gruntowanie podłogi nie jest samoistną pozycją przedmiarową i stanowi ewentualnie niezbędną czynność technologiczną do poszczególnych prac. Koszty robót związane z niezbędnym technologicznie gruntowaniem pod wykonanie okładzin ścian, posadzek i stropów należy ująć w cenie oferty.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania nowego zasilania oraz rozdzielni elektrycznej uwzględniającej rozdział nowo projektowanych obwodów. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać rozdzielnie wnękową umożliwiającą zamontowanie rozłączników dla projektowanych obwodów oraz trzech zapasowych. Rozdzielnię tą należy podłączyć do rozdzielni piętrowej, a w przypadku braku takiej możliwości do rozdzielni głównej. Obydwie rozdzielnie znajdują się na tym samym poziomie w odległości ok. 25. Przewody do nich należy doprowadzić w istniejących korytach znajdujących się ponad sufitem podwieszanym. Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 061/841 27 44 lub pocztą elektroniczną na adres zzp@wielkopolska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz. przesłano faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej.