



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 2014-05-14

ZZP-2380-41/2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytania nr 1:

W związku z zapisem w rozdziale V pkt 5 w sprawie złożenia przez Wykonawcę koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego pytamy czy:

1) jeżeli Wykonawca będzie korzystał z koncesji innego podmiotu, to czy podmiot ten będzie zobowiązany wykonać wszystkie roboty budowlane;

2) proszę o określenie szczegółowych danych odnośnie zabezpieczenia technicznego

Jednocześnie analizując ten zapis z SIWZ nasuwa się pytanie dlaczego Wykonawca robót budowlanych ma posiadać koncesję na usługi ochroniarskie. W jakim celu ten wymóg zawarł Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1) Podmiot posiadający przedmiotową koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego zobowiązany będzie wykonać roboty związane z wykonaniem systemów kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji pożaru (SAP) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV).

Ad. 2) Zamawiający dokona stosownej zmiany polegającej na uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej w stosownym zakresie.

Jednocześnie wyjaśnia, że z wykonaniem robót budowlanych związane jest również wykonanie dostaw i usług, a jedną z takich usług jest wykonanie systemów zabezpieczenia technicznego (SKD, SAP i CCTV) remontowanego budynku.

Pytania nr 2:

Za jaki okres rozliczeniowy należy dołączyć bilans i rachunek wyników - rozbieżność pomiędzy, ogłoszeniem, a SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis warunku w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.3.5 ppkt 1) jak i SIWZ (rozdział IV pkt 2 ppkt 5 lit. a) jest taki sam. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że uzyskał minimalne obroty w okresie ostatniego roku obrotowego na poziomie 5 000 000,00 zł, a wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31.12.2013 r. (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) kształtuje się na poziomie nie niższym niż 1,10. Natomiast dokumenty określone w pkt. III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale V pkt. 1 SIWZ, składa się na potwierdzenie spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany zapisu pkt. 1 ppkt 5 rozdziału V SIWZ na następujący:

***Sprawozdania finansowego** albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 ppkt 5 lit. a SIWZ.*

Pytania nr 3:

Poz. 78 przedmiar budowlany - czy rolety mają być zamontowane w budynku C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Główny przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu budynku A wraz z łącznikami pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Dodatkowo należy zamontować rolety na oknach w budynku C.

Pytania nr 4:

Poz. 89 przedmiar budowlany - proszę o sprecyzowanie pozycji - jaki zakres prac należy wykonać dla 1 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać na nowo schody zewnętrzne. Płyty stopnicowe schodów do wejścia głównego (rzut parteru) należy wykonać z nowych promieniowanych płyt granitowych o grubości min. 3 cm zapewniających odpowiedni poziom antypoślizgowości (płomieniowanych). W wiatrołapie należy zainstalować, opuszczoną w posadzce, wycieraczkę 2 strefową gumowo-rypsową. Płyty stopnicowe schodów do wejścia do piwnicy (rzut piwnicy) należy wykonać z nowych płyt granitowych o grubości min. 3 cm zapewniających odpowiedni poziom antypoślizgowości (płomieniowanych). W spoczniku należy zainstalować, opuszczoną w posadzce, wycieraczkę 2 strefową gumowo-rypsową.

Pytania nr 5:

Poz. 90 i 114 przedmiar budowlany - proszę o sprecyzowanie pozycji - jaki zakres prac należy wykonać dla 1 kpl.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres robót związanych z remontem toalet w budynku A jest taki sam dla remontu toalet w budynku C, który został określony pkt. 6.3.6. opisu technicznego dla części budowlanej, stanowiącego część dokumentacji wykonawczej.

Zakres robót związanych z remontem pomieszczeń socjalnych dla 1 kompletu obejmuje: wykonanie fartuszka z płytek ceramicznych o szerokości 60 cm na całej długości ścian pomieszczenia wykonanie nowej instalacji wod.-kan., dostarczenie zlewozmywaka stalowego inox z baterią stojącą, umywalki białej z baterią, wykonanie nowej instalacji elektrycznej z przygotowaniem pod podłączenie wbudowanej w blat płyty grzewczej, ułożenie wykładziny PCV na posadzce z wywinięciem na ścianę wysokości 8 cm, szpachlowanie ścian i sufitu oraz malowanie.

Pytania nr 6:

Poz. 115 przedmiar budowlany - proszę o podanie parametrów technicznych platformy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry techniczne platformy zostały określone w pkt. 10 opisu technicznego dla części budowlanej, stanowiącego część dokumentacji wykonawczej.

Nadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na:

- 1) uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej o zestawienie stolarki aluminiowej i bram garażowych;
- 2) zmianie treści opisu technicznego dla części instalacje elektryczne - opis otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień i dotyczy również części teletechnicznej;
- 3) uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej o zestawienie materiałów dla części teletechnicznej.

Jednocześnie ze względu na dokonane zmiany, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, który zostaje wyznaczony na dzień **21.05.2014 r.** Godziny składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z tym:

- 1) w rozdziale IX SIWZ:

- a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: **Nie otwierać przed dniem 21.05.2014 r., do godz. 11:30;**
- b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: **Nie otwierać przed dniem 21.05.2014 r., do godz. 11:30;**

- 2) w rozdziale X SIWZ:

- a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

*Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesaść na adres Zamawiającego do **21.05.2014r.**, do godz. 11:00.*

- b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert odbędzie się **21.05.2014 r.** o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3.*

Jednocześnie informuję, że oferty oznakowane w sposób poprzedni oraz wysłane do Zamawiającego przed dokonaniem niniejszej zmiany zostaną otwarte w nowo wyznaczonym terminie, o ile Wykonawcy, którzy je złożyli nie wycofają ich lub ich nie zmienią.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 061/841 27 44 lub pocztą elektroniczną na adres zpz@wielkopolska.policja.gov.pl

Wyk. w 1 egz. przesłano faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej.