

A1 AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD] IP65
A2 AQUAF2 2x49W T16 HF L000 [STD] IP65
D1 DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL WH
C1 CHALICE 190W PC 2x26 TC-DEL HF L840 + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD]
D02 DANUBE DA 1x16w TC-DDEL HF OP RD S WH IP65 II KLASA IZOLACJI
N1 PANTHER 1x38w TC-DDEL HF OP WH L840 [STD] IP65 IK10 II KLASA IZOLACJI
M1 OMEGA2 4x14 T16 HF DSB L000 [STD]
M1A OMEGA2 4x14 T16 HF DSB L000 [STD] z balastem elektronicznym do ściemniania
M2 OMEGA2 3x14 T16 HF DSB L000 [STD]
M2A OMEGA2 3x14 T16 HF DSB L000 [STD] z balastem elektronicznym do ściemniania
M3 OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC L000
M4 OMEGA LED 3250 HF E3 L840 597
M5 OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC L000 +FRAME IP44 PC
P1 PRISMA 2X28W OP [STD]
L1 Oprawa oświetleniowa LEOPARD 1250 LED E3 OP RD WH L840 IP65, wandaloodporna
AW1 AW1 VOYAGER ALU LED NU W OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H
AW2 VOYAGER C LED AREA MRE EJM SIL [NOT] OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H
AW3 VOYAGER C LED ROUTE MRE EJM SIL [NOT] OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H
AW4 VOYAGER C LED AREA MCE EJM WH [NOT] OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H
AW5 VOYAGER ALU LED do niskich temp. IP65
AW7 OWA ATOM LED IP 65 230V OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H
AW8 OWA ATOM LED IP 65 24V DC (DO STOPNIC) OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H
CZUJKA OBECNOŚCI 360° Z WYJŚCIEM SEPAROWANYM

UWAGA:
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne winny mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN60598 oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne dostarczyć należy w wersji centralnego tesru stanu pracy opraw

OPRAWY OŚWIETLENIOWE PODANE W LEGENDZIE MOŻNA ZASTĄPIĆ ALTERNATYWNYMI OPRAWAMI POD WRUNKIEM ZAPEWNIENIA RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PAREMETRÓW TECHNICZNYCH OPRAW (IP, IK, KLASA IZOLACJI) ORAZ ZAPEWNIENIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA I RÓWNOMIERNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZYJĘTYM STANDARDAMI W PROJEKCIE

Vowie STUDIO	nazwa proj.: PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE - BUDYNEK GŁÓWNY
	adres: Jarocin, obręb Bachorzew, działka: 316/2
	inwestor: KWP w Poznaniu, adres: ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.
	RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE
nr rys. E-4	projektował: mgr inż. Maciej Śliwa upr. nr WKP/0188/POOE/11
	sprawdzający: mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw
skala: 1:100	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS — data: 02.2014