

UWAGA:
Przejścia kabli i przewodów przez ściany
i stropy będące oddzieleniem stref pożarowych należy
zabezpieczyć w pasie zgodnie z PN-E 2 120min. np. HILTI

E3 – Przeciwpotorowy wyłącznik prądu

LEGENDA:
E1 – płaskownik St/Cu30x4 – połączyć z płaskownikiem ułożonym w podbetonie fundamentów, zbrojeniem fundamentów i wyprowadzić 1m nad poziom terenu do przyłączenia przewodów odprowadzających inst. odgromowej
E2 – płaskownik St/Cu30x4 – połączyć z płaskownikiem ułożonym w podbetonie fundamentów, zbrojeniem fundamentów i wyprowadzić 1m nad posadzkę – uziemienie ochronne instalacji elektrycznych
E3 – przewód odprowadzający – płaskownik Fe/Zn 30x4 w warstwie ocieplenia
– Zacisk probierczy instalacji odgromowej

Powierzchnia zabudowy: 1 190,23 m²

VOWIE STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 27
61-139 POZNAŃ
(0) (61) 25 01 (0) 01
(0) (61) 25 01 (0) 01 wew.
vowiestudio@onet.pl
PROJEKT CYL.

Nazwa proj.: **PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE - BUDYNEK GŁÓWNY**

adres: Jarocin, obręb Bachorzew, dz. nr: 316/2

Inwestor: KWP w Poznaniu, adres: ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

RZUT PARTERU - WLZ, uziemienia, połączenia wyrównawcze

nr rys. **E-2**

projektował: mgr inż. Maciej Śliwa upr. nr WKP/0188/POOE/11

sprawdzał: mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw

skala: **1:100**

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data: **02.2014**