



E-06

Centrala wentylacyjna NWZ
Lu6km=2500x1500x1000
850kg, 3x400V, 2.5kW — *Centrala wentylacyjne wraz z opisem*

WM=60m³/h — *Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczonego dla wentylacji pomieszczenia*

60m³/h — *Nawiewnik wraz z projektowana wydajnością*

60m³/h — *Wywiewnik wraz z projektowana wydajnością*

520m³/h Ø200 — *Plion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarem*

1520m³/h 300x300 — *Plion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem*

1750m³/h 300x400 — *Plion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem*

155m³/h — *Kanał wentylacyjny nawiewny z wydajnością*

155m³/h — *Kanał wentylacyjny wywiewny z wydajnością*

VOWIE STUDIO
Projektowanie Budowlane
Al. Jana Pawła II 21
61-139 Poznań
tel.(061) 62 28 21 / 293 22 44
www.vowie.com.pl
biuro@vowiestudio.pl

nazwa proj. PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W JAROCINIE

adres Jarocin, obręb Bachorzew, działka 316/2

inwestor KWP w Poznaniu, adres ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

rodzaj dok. WENTYLACJA- STRZELNICA

nr rys. VT-06

projektował:	mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002
projektant - sprawdzający:	mgr inż. arch. Arkadiusz Chatłas upr. nr UAN 7342/5/96
opracowała:	mgr inż. Joanna Piskorek
opracował:	inż. Jędrzej Raczyński

skala 1:100

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

data 02.2014