



Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczanego dla wentylacji pomieszczenia

60m³/h Nawiewnik wraz z projektowaną wydajnością

60m³/h Wywiewnik wraz z projektowaną wydajnością

520m³/h Pion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarze Ø200

1520m³/h Pion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem 300x300

1750m³/h Pion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem 300x400

155m³/h Kanał wentylacyjny nawiewny z wydajnością

155m³/h Kanał wentylacyjny wywiewny z wydajnością

VOWIE STUDIO AL. JANA PAŃKOWICZA 20 64-600 SZAMOTULY (61) 292 28 21 / 293 21 44 www.vowie.com.pl voviestudio@onet.pl	nazwa proj. PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE		
	adres : Jarocin, obręb Bachorzew, działka : 316/2		
nr rys.	inwestor : KWP w Poznaniu, adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.		
	WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU		
VT-01	projektant : mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002		
	projektant - sprawdzający : mgr inż. arch. Arkadiusz Chatlas upr. nr UAN 7342/5/96		
	opracowała : mgr inż. Joanna Piskorek		
	opracował : inż. Jędrzej Raczyński		
skala	1:100	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS	
			data 02.2014