



- Ilość powietrza wentylacyjnego przeznaczanego dla wentylacji pomieszczenia
- 60m³/h Nawiewnik wraz z projektowaną wydajnością
- 60m³/h Wywiewnik wraz z projektowaną wydajnością
- 520m³/h Ø200 Pion wywiewny okrągły z wydajnością o wymiarom
- 1520m³/h 300x300 Pion wywiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem
- 1750m³/h 300x400 Pion nawiewny prostokątny z wydajnością i wymiarem
- 155m³/h Kanał wentylacyjny nawiewny z wydajnością
- 155m³/h Kanał wentylacyjny wywiewny z wydajnością

VOWIE STUDIO AL. JANA PAŃKOWICZA 20 64-500 SZAMOTULY (61) 292 28 21 / 293 21 44 www.vowie.com.pl voviestudio@onet.pl	nazwa proj. PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE	
	adres : Jarocin, obręb Bachorzew, działka : 316/2	inwestor : KWP w Poznaniu, adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.
nazwa rys. WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PIĘTRA		
nr rys. VT-02	projektant : mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002	
	projektant - sprawdzający : mgr inż. arch. Arkadiusz Chatlas upr. nr UAN 7342/5/96	
skala 1:100	opracowała : mgr inż. Joanna Piskorek	
	opracował : inż. Jędrzej Raczyński	
Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS		data 02.2014