



LEGENDA:

DN 50  
Rury stalowe ze szwem

2.57 DN10  
DN15, kvs=0.63  
2.93 DN10  
Zestaw przyłączeniowy klimakonwektora (zawór3D z siłownikiem, zawory regulacyjne STAD z nastawą i odcinające)

Δp=15,00 kPa  
Φ=1706 W  
CWS 01-2P  
Opory przepływu  
Moc chłodnicza  
Typ  
Klimakonwektor kasetonowy TRANE

VOWIE STUDIO AL. JANA PAŃKOWICZA 20 64-600 SZAMOTULY (61) 292 28 21 / 293 21 44 www.vowie.com.pl voviestudio@onet.pl	nazwa proj. PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE	
	adres : Jarocin, obręb Bachorzew, działka : 316/2 inwestor : KWP w Poznaniu, adres : ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.	
nr rys.	INSTALACJA WODY LODOWEJ - RZUT PARTERU	
	projektant : mgr inż. Tomasz Rostek upr. nr 7131/64/P/2002	
CL-01	projektant - sprawdzający : mgr inż. arch. Arkadiusz Chatlas upr. nr UAN 7342/5/96	
	opracowała : mgr inż. Joanna Piskorek	
skala	opracował : inż. Jędrzej Raczynski	
	opracował : mgr inż. Dariusz Okleja	
1:100	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS	
		data 02.2014