Do instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej

Do przykanalika kanalizacji sanitarnej

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną
Typ: DEFENDER 200 WHN prod. VTS lub równoważny
Max wydatek powietrza 4890 m3/h
Moc grzewcza: 24,0 kW
Moc silnika: 0,4 kW
Napięcie zasilania: 230V
Czynnik grzewczy: woda 80/60 ° C
Masa: 48,4 kg

Do instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJ□CYM NALE□Y ROZKU□ OTOWRY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZI□ NOWE NADPRO□E SYSTEMOWE.

SCHODY ISTNIEJ□CE DO ROZBI□RKI

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ogrzewanie podłogowe-zakres

nastawa
VK 21-600 — typ grzejnika/wysokość [mm]
700 mm — długoć grzejnika [mm]

2,00 Grzejnik płytowy typ VK - Brugman lub o równoważnych parametrach

102 +20 °C
Φwym: 343 W

Nr pom.	Temp.w pom.
Strata ciepła	

CO 01 — pion instalacji co,op

CT 01 — pion instalacji ct

instalacja co- do śr. Dn 25 - typ KISAN SYSTEM PE-Xb/AL/PE prod.KISAN lub o równorzędnych parametrach

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŒCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

FORMA_T
pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT
RZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRDZISKU WLKP.
GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320,1311

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	Maciej Książkiewicz	

BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ
RZUT I KONDYGNACJI
Instalacja C.O.

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	IS09
DATA	ARKUSZ	
2013-12-20		