



UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

— instalacja wody zimnej – rurociąg PeX-Al-Pex prod. Kisan lub równorzędny
— instalacja wody ciepłej – rurociąg PeX-Al-Pex prod. Kisan lub równorzędny
— instalacja wody cyrkulującej – rurociąg PeX-Al-Pex prod. Kisan lub równorzędny
— instalacja hydrantowa nawodniona – rurociąg stalowy ocynkowany ze szwem, gwintowany wg PN-74H-74.200
— rura ostonowa

HP25
Hydrant FUTURE 25 HW-25 N-20/30 EPM z węzłem półsztywnym o długości 30m i gaśnicą 6kg wg (PN-EN 671-1). Hydrant zawieszany o wymiarach 933x865x220, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Zasięg catkowiły hydrantu 33m (długość węża L=30m + zasięg strugi 3m przy prądzie rozproszonym stożkowym dla średnicy równoważnej grądnicy 10mm)

② oznaczenie – numeracja hydrantów

--- strefa p-poż

UWAGI:
1.WSZEYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ JĘCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRAN.
3.PRZEJĘCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĘDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANOWYCH.

pracownia projektowa **FORMA_T**
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/23 61-009 Murowana Gołdina
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 forma_t@architekci.pl

OBIEKT

RZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRDZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15

działka 1320.1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

OPRACOWAŁ

mgr inż. Małgorzata Widomska

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ

RZUT I KONDYGNACJI

Instalacja zw.cwu,cyrk i hydrantowej

SKALA

1:100

DATA

2013-12-20

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

ARKUSZ

RYSUNEK

IS02